



**PROGETTO ESECUTIVO**

Responsabile Ufficio di Progettazione e Direzione dei Servizi	Arch. Rosalba Saura
Progettista opere architettoniche	Arch. Emanuele Lavazza
Progettista opere strutturali	Ing. Gianfranco Giovinetti
Progettista opere impiantistiche	Ing. Alfonso Fania
Progettista della sicurezza - Collaboratore alle opere strutturali	Ing. Flavio Aquilino
Supervisore all'EU2 per le opere strutturali	Ing. Elena Crifolite
Collaboratore progetto opere architettoniche e strutturali	Geom. Fabrizio Scialò
Collaboratore progetto opere architettoniche e sicurezza	Geom. Fabrizio Rastaglio
Collaboratore progetto opere architettoniche	Arch. Michela Frisoni
Collaboratori progetto opere impiantistiche	P.L. Francesco Ferrarini P.L. Maurizio Grossi

**IMPIANTI ELETTRICI**

**SCHEMI ELETTRICI  
 Schema Infilare Cabina BT E01-01P**

SCALA	1:100	DATA	DECEMBRE
SCALAZIONE	1:10	EMESIONE	NOVEMBRE 2010
REV		PROGETTISTA	P.L. FRANCESCO FERRARINI

- ❗ Pulsante disinquinazione emergenza delle Rete ATM (N)
  - ❗ Pulsante disinquinazione Servizi di Sicurezza (Illuminazione + Servizi)
- L'azionamento dei pulsanti N-5, pone fuori tensione tutti i circuiti ad eccezione:  
 - circuito pulsanti ed azionari di cabina generati da UPS3;  
 - azionamento dei pulsanti N-5 in caso di guasto OQS e QPS all'interno del locale Quadri Elettrici di piano interrato.  
 I pulsanti sono ubicati tutti nella cabina BT ed all'interno dei locali interessati.  
 I quadri OQS e QPS possono essere inglobati nello stesso contenitore.

