

# ALLEGATO "B"

**Comune di TORINO**

Provincia di TO

## **ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI**

**Probabilità ed entità del danno, valutazione  
dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni**

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI CIRCOSCRIZIONE 7, 8 E  
CROCETTA  
AREA EST  
**COMMITTENTE:** CITTA' DI TORINO  
**CANTIERE:** VIA GASSINO 13, TORINO (TO)

TORINO, lì 26/10/2010

### **IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

Responsabile Tecnico Armatore Ing. Carlo

---

### **IL RESPONSABILE DEI LAVORI**

DIRIGENTE DI SETTORE  
EDILIZIA SCOLASTICA  
Arch. Isabella Quinto

---

Responsabile Tecnico Armatore Ing. Carlo  
Via Bazzi, 4  
10152 Torino (To)  
0114426193 - 0114426177  
carlo.armatore@comune.torino.it

# ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

## Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

Per ogni lavoratore vengono individuati i relativi pericoli connessi con le lavorazioni stesse, le attrezzature impiegate e le eventuali sostanze utilizzate.

I rischi sono stati analizzati in riferimento ai pericoli correlati alle diverse attività, alla gravità del danno, alla probabilità di accadimento ed alle norme di legge e di buona tecnica.

La stima del rischio, necessaria per definire le priorità negli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto di:

- 1) Entità del danno [E], funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [E1]=1 (lieve); [E2]=2 (serio); [E3]=3 (grave); [E4]=4 (gravissimo);
- 2) Probabilità di accadimento [P], funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico. Il valore numerico riportato nelle valutazioni è il seguente: [P1]=1 (bassissima); [P2]=2 (bassa); [P3]=3 (media); [P4]=4 (alta).

Il valore numerico della valutazione del rischio riportato nelle valutazioni è dato dal prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] e può assumere valori compresi da 1 a 16.

## ESITO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

### Probabilità per entità del danno

| Sigla  | Attività   | Entità del Danno<br>Probabilità |
|--|--|---------------------------------|
| <b>- AREA DEL CANTIERE -</b>   |  |                                 |
| <b>CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE</b>                                       |  |                                 |
| CA   | Alberi   |                                 |
| RS   | Caduta dall'alto   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche                                     | E1 * P1 = 1                     |
| <b>FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE</b>                   |  |                                 |
| FE   | Strade   |                                 |
| RS   | Fumi   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Gas  | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Rumore   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Polveri  | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Vapori   | E1 * P1 = 1                     |
| <b>RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE</b> |  |                                 |
| RT   | Scuole   |                                 |
| RS   | Getti, schizzi   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Caduta di materiale dall'alto o a livello                                    | E1 * P1 = 1                     |
| <b>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE</b>   |  |                                 |
| OR   | Modalità da seguire per la recinzione del cantiere                           |                                 |
| RS   | Caduta di materiali dall'alto o a livello                                    | E1 * P1 = 1                     |
| OR   | Impianti elettrico e dell'acqua  |                                 |
| RS   | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                     |
| OR   | Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche            |                                 |
| RS   | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                     |
| OR   | Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza |                                 |
| RS   | Caduta di materiali dall'alto o a livello                                    | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                     |
| OR   | Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali                         |                                 |
| RS   | Rumore   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Gas  | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Polveri  | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Fumi   | E1 * P1 = 1                     |
| OR   | Dislocazione delle zone di carico e scarico                                  |                                 |
| RS   | Caduta dall'alto   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Cesoiamenti, stritolamenti   | E1 * P1 = 1                     |
| RS   | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                     |

| Sigla                         | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------------------------------|--|------------------------------|
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Getti, schizzi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| OR                            | Zone di deposito attrezzature  |                              |
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| OR                            | Zone stoccaggio materiali  |                              |
| RS                            | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| OR                            | Zone stoccaggio dei rifiuti  |                              |
| RS                            | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Incendi, esplosioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Getti, schizzi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| OR                            | Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione                           |                              |
| RS                            | Incendi, esplosioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Scoppio  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| <b>- LAVORAZIONI E FASI -</b> |  |                              |
| LF                            | <b>Area di cantiere</b>  |                              |
|                               | <b>Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)</b>                         |                              |
|                               | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 18.00) |                              |
|                               | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [28.70 ore]                                      |                              |
|                               | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [23.80 ore]                                      |                              |
|                               | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [17.60 ore]   |                              |
| LF                            | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [10.56 ore]   |                              |
|                               | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [10.80 ore]                                      |                              |
|                               | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.80 ore]  |                              |
|                               | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [10.40 ore]   |                              |
|                               | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [1.70 ore]   |                              |
| LV                            | Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (Max. ore 18.00)         |                              |
| AT                            | Andatoie e Passerelle  |                              |
| RS                            | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS                            | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| AT                            | Attrezzi manuali   |                              |
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT                            | Scala doppia   |                              |
| RS                            | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS                            | Cesoiamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS                            | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS                            | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT                            | Scala semplice   |                              |
| RS                            | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS                            | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS                            | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT                            | Sega circolare   |                              |
| RS                            | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS                            | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| RS                            | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT                            | Smerigliatrice angolare (flessibile)   |                              |
| RS                            | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS                            | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT                            | Trapano elettrico  |                              |
| RS                            | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS                            | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS                            | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |

| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]  | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 18.00)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [3.60 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [12.80 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [6.00 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.20 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [10.80 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.96 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [3.20 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [9.60 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [10.00 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [2.40 ore] |                              |
| LV    | Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (Max. ore 8.00)  |                              |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scala doppia  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Cesoamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scanalatrice per muri ed intonaci   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Trapano elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RSR   | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"]   | E2 * P3 = 6                  |
| LF    | <b>Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 8.00)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [3.60 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [12.80 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [6.00 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.20 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [10.80 ore]   |                              |

| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.96 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [3.20 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [9.60 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [10.00 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [2.40 ore]  |                              |
| LV    | Addeito alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (Max. ore 8.00)  |                              |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scala doppia  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scanalatrice per muri ed intonaci   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Trapano elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RSR   | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non presente"]  | E2 * P3 = 6                  |
|       | <b>Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00)  |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [7.20 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [25.60 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [12.00 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [6.40 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [21.60 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [1.92 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [6.40 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [19.20 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [20.00 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [4.80 ore] |                              |
| LV    | Addeito alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere (Max. ore 16.00)   |                              |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scala doppia  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P2 = 2                  |

| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scanalatrice per muri ed intonaci   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Trapano elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P3 = 9                  |
| RSR   | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"]       | E2 * P3 = 6                  |
|       | <b>Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (fase)</b>                 |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.00)                          |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [20.40 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [15.60 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [7.20 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [18.60 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [7.20 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [4.20 ore]   |                              |
| LV    | Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere (Max. ore 12.00) |                              |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Trapano elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| RSR   | Rumore per "Idraulico" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"]   | E1 * P1 = 1                  |
|       | <b>Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)</b>  |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.00)                          |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [115.20 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [22.80 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [1.20 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.06 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [56.40 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [45.60 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [59.00 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [85.20 ore]  |                              |
| LV    | Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (Max. ore 26.00)  |                              |
| AT    | Argano a bandiera   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Ponteggio metallico fisso   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P4 = 8                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Trapano elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |

| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P4 = 8                  |
| RSR   | Rumore per "Ponteggiatore" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]  | E1 * P1 = 1                  |
| MA    | Autocarro (Max. ore 26.00)  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]  | E1 * P1 = 1                  |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "]                              | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Rifacimento servizi igienici</b>   |                              |
|       | <b>Rimozione apparecchiature igieniche (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 12.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 96.00)                               |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [448.00 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [3.84 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [2.40 ore]  |                              |
| LV    | Addetto alla rimozione di impianti (Max. ore 96.00)   |                              |
| AT    | Argano a bandiera   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Argano a cavalletto   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Compressore con motore endotermico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Martello demolitore pneumatico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"] | E3 * P3 = 9                  |
|       | <b>Rimozione di infissi (fase)</b>  |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)                                |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [128.00 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [15.20 ore]   |                              |
| LV    | Addetto alla rimozione di serramenti interni (Max. ore 32.00)   |                              |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |



| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]                                    | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Avvitatore elettrico (Max. ore 32.00)   |                              |
| AT    | Avvitatore elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E1 * P1 = 1                  |
|       | <b>Demolizione di tramezzi (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.24 uomini al giorno, per max. ore complessive 33.90)    |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [38.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [43.20 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [2.70 ore]   |                              |
| LF    | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [18.26 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [43.20 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [40.51 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [50.06 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [21.60 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [12.72 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [19.25 ore]   |                              |
| LV    | Addetto alla demolizione di pareti divisorie (Max. ore 33.90)                                       |                              |
| AT    | Argano a bandiera   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Argano a cavalletto   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Compressore con motore endotermico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                  |
| AT    | Martello demolitore pneumatico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P2 = 4                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E2 * P3 = 6                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune polivalente" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]                             | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune polivalente" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non presente"] | E3 * P3 = 9                  |
| MA    | Autocarro (Max. ore 33.90)  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]                                    | E1 * P1 = 1                  |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"]               | E2 * P1 = 2                  |



| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 33.90)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Pala meccanica (Max. ore 33.90)   |                              |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore pala meccanica" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]   | E2 * P1 = 2                  |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Rimozione di rivestimenti interni (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [28.07 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [12.80 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [18.40 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.42 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [53.66 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [27.80 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.44 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [3.93 ore] |                              |
| LV    | Addetto alla rimozione di rivestimenti interni (Max. ore 17.80)   |                              |
| AT    | Argano a bandiera   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Argano a cavalletto   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Compressore con motore endotermico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Martello demolitore pneumatico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                  |

| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"] | E3 * P3 = 9                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 17.80)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]                            | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
|       | <b>Rimozione di intonaci, rivestimenti interni e controsoffitti (fase)</b>  |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80)                                |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [28.07 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [12.80 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [18.40 ore]  |                              |
| LF    | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.42 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [53.66 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [27.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [41.44 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [3.93 ore]  |                              |
| LV    | Addetto alla rimozione di intonaci interni (Max. ore 17.80)   |                              |
| AT    | Argano a bandiera   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Argano a cavalletto   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Compressore con motore endotermico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Martello demolitore pneumatico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |

| Sigla | Attività  | Entità del Danno<br>Probabilità |
|-------|---|---------------------------------|
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                     |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                                 |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                     |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello  |                                 |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                     |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                     |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                     |
| AT    | Scala semplice  |                                 |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                     |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                     |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                    |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"] | E3 * P3 = 9                     |
| MA    | Dumper (Max. ore 17.80)   |                                 |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Cesoamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                     |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                     |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                    |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]                            | E2 * P3 = 6                     |
| AT    | Attrezzi manuali  |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                     |
|       | <b>Rimozione di pavimenti interni (fase)</b>  |                                 |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80)                                |                                 |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [35.27 ore]   |                                 |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [5.60 ore]   |                                 |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [18.40 ore]  |                                 |
| LF    | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.42 ore]  |                                 |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [24.86 ore]  |                                 |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [27.80 ore]   |                                 |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [19.84 ore]  |                                 |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [3.93 ore]  |                                 |
| LV    | Addetto alla rimozione di pavimenti interni (Max. ore 17.80)  |                                 |
| AT    | Argano a bandiera   |                                 |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                     |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                     |
| AT    | Argano a cavalletto   |                                 |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                     |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                     |
| AT    | Attrezzi manuali  |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                     |
| AT    | Compressore con motore endotermico  |                                 |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                     |
| AT    | Martello demolitore elettrico   |                                 |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                     |
| AT    | Martello demolitore pneumatico  |                                 |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                     |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Scoppio  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"]  | E3 * P3 = 9                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 17.80)  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| LF    | <b>Rimozione di massetto (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 1.50 uomini al giorno, per max. ore complessive 12.00)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [31.80 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.80 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [9.20 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.60 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [13.92 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [23.20 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [9.92 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [4.60 ore] |                              |
| LV    | Addetto alla rimozione di massetto (Max. ore 12.00)  |                              |
| AT    | Argano a bandiera  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Argano a cavalletto  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Compressore con motore endotermico   |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio  | E3 * P1 = 3                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Martello demolitore pneumatico   |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Scoppio  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"]  | E3 * P3 = 9                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 12.00)  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Rimozione di impianti (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [35.27 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [5.60 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [18.40 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.42 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [39.26 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [27.80 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [27.04 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [3.93 ore] |                              |
| LV    | Addetto alla rimozione di impianti (Max. ore 17.80)  |                              |
| AT    | Argano a bandiera  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Argano a cavalletto  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Compressore con motore endotermico   |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio  | E3 * P1 = 3                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Martello demolitore pneumatico   |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Scoppio  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"]  | E3 * P3 = 9                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 17.80)  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
| RS    | Cesoamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| LF    | <b>Realizzazione di divisori interni (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.59 uomini al giorno, per max. ore complessive 28.70)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [10.76 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [9.02 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [24.48 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.44 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [24.77 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [19.04 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [4.24 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [24.79 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [2.69 ore] |                              |
| LV    | Addetto alla realizzazione di divisori interni (Max. ore 28.70)  |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Betoniera a bicchiere  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Cesoamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Getti, schizzi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P4 = 8                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Ponte su cavalletti  |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P3 = 3                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P4 = 8                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Taglierina elettrica   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| MA    | Gru a torre (Max. ore 28.70)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 28.70)  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |



| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]                                    | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"]          | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
|       | <b>Realizzazione di impianto idrico-sanitario (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.09 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.70) |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [28.81 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [21.46 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [9.60 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [0.66 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [24.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [10.44 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [5.84 ore]  |                              |
| LV    | Addeito alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas (Max. ore 16.70)               |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Trapano elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Idraulico" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"]  | E1 * P1 = 1                  |
| MA    | Gru a torre (Max. ore 16.70)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]                               | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
|       | <b>Esecuzione di intonaci (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.00) |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [232.00 ore]                                     |                              |
| LV    | Addeito alla formazione intonaci interni (tradizionali) (Max. ore 24.00)                         |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Impastatrice   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Ponte su cavalletti  |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]                | E1 * P1 = 1                  |
| MA    | intonacatrice (Max. ore 24.00)   |                              |
| AT    | Intonacatrice  |                              |
| RS    | Getti, schizzi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio  | E1 * P1 = 1                  |



| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
|       | <b>Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.35 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.80)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [85.24 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [2.66 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [29.06 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [10.56 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.98 ore]  |                              |
| LF    |  |                              |
| LV    | Addeito alla formazione di massetto per pavimenti interni (Max. ore 26.80)   |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Impastatrice   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Pavimentista preparatore fondo" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]  | E1 * P1 = 1                  |
| MA    | Gru a torre (Max. ore 26.80)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Betoniera a bicchiere  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Getti, schizzi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
|       | <b>Posa di pavimenti per interni (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.86 uomini al giorno, per max. ore complessive 54.86)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [252.34 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [28.11 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [20.57 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [9.46 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [0.69 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [24.69 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [4.80 ore] |                              |
| LF    |  |                              |
| LV    | Addeito alla posa di pavimenti per interni (Max. ore 54.86)  |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Battipiastrille elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Taglierina elettrica   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]   | E2 * P2 = 4                  |
| RSV   | Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"]   | E2 * P2 = 4                  |
| MA    | Smerigliatrice (Max. ore 54.86)  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno<br>Probabilità |
|-------|--|---------------------------------|
| AT    | Attrezzi manuali   |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                     |
| AT    | Smerigliatrice angolare (flessibile)   |                                 |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                     |
| AT    | Attrezzi manuali   |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                     |
| MA    | Gruppo elettrogeno (Max. ore 54.86)  |                                 |
| AT    | Gruppo elettrogeno   |                                 |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                     |
| MA    | Carriola a mano (Max. ore 54.86)   |                                 |
| AT    | Argano a bandiera  |                                 |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                     |
| AT    | Carriola   |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                     |
|       | <b>Posa di rivestimenti interni (fase)</b>   |                                 |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 6.08 uomini al giorno, per max. ore complessive 48.60) |                                 |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [190.78 ore]                                     |                                 |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [26.97 ore]   |                                 |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [18.17 ore]                                      |                                 |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [9.60 ore]  |                                 |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [18.32 ore]                                      |                                 |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [0.21 ore]  |                                 |
| LV    | Addetto alla posa di rivestimenti interni (Max. ore 48.60)                                       |                                 |
| AT    | Attrezzi manuali   |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                     |
| AT    | Ponte su cavalletti  |                                 |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                     |
| AT    | Scala semplice   |                                 |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                     |
| AT    | Taglierina elettrica   |                                 |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RSR   | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]             | E2 * P2 = 4                     |
| MA    | Smerigliatrice (Max. ore 48.60)  |                                 |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                     |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                     |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                     |
| AT    | Attrezzi manuali   |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                     |
| AT    | Smerigliatrice angolare (flessibile)   |                                 |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                     |
| AT    | Attrezzi manuali   |                                 |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                     |
| MA    | Gruppo elettrogeno (Max. ore 48.60)  |                                 |
| AT    | Gruppo elettrogeno   |                                 |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                     |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                     |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
| RS    | Incendi, esplosioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| MA    | Carriola a mano (Max. ore 48.60)   |                              |
| AT    | Argano a bandiera  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Carriola   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
|       | <b>Posa di serramenti interni (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00) |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [272.00 ore]                                     |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [30.40 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [45.60 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [15.20 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [15.20 ore]   |                              |
| LV    | Addetto alla posa di serramenti interni (Max. ore 32.00)   |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Ponte su cavalletti  |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]                                 | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Gruppo elettrogeno (Max. ore 32.00)  |                              |
| AT    | Avvitatore elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Cesoie elettriche  |                              |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Gruppo elettrogeno   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Smerigliatrice angolare (flessibile)   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Trapano elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
|       | <b>Tinteggiatura di superfici interne (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 16.00) |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [16.00 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [28.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.20 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [28.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [7.20 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [21.60 ore]                                      |                              |
| LV    | Addetto alla tinteggiatura di superfici interne (Max. ore 16.00)                                 |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E4 * P3 = 12                 |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Scala doppia   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E4 * P3 = 12                 |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E4 * P3 = 12                 |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| RSR   | Rumore per "Decoratore" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]  | E1 * P1 = 1                  |
|       | <b>Realizzazione di controsoffitti (fase)</b>  |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.43 uomini al giorno, per max. ore complessive 19.44) |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.35 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [5.99 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [17.28 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [4.07 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [17.28 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Alta = [13.44 ore]  |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [1.25 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [17.36 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [1.54 ore]   |                              |
| LV    | Addeito alla realizzazione di contropareti e controsoffitti (Max. ore 19.44)                     |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Betoniera a bicchiere  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Getti, schizzi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P4 = 8                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Ponte su cavalletti  |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P3 = 3                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P4 = 8                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Taglierina elettrica   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (murature)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]                           | E3 * P4 = 12                 |
| MA    | Gru a torre (Max. ore 19.44)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]                               | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Adeguamento di ringhiera e rifacimento staccionata in legno</b>                               |                              |
|       | <b>Rimozione di ringhiere e parapetti (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80) |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [19.27 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [20.00 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [18.40 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [3.42 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [56.06 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [30.20 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [55.84 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [3.93 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [15.20 ore]                                      |                              |
| LV    | Addeito alla rimozione di ringhiere e parapetti (Max. ore 17.80)                                 |                              |
| AT    | Argano a bandiera  |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P3 = 3                  |

| Sigla | Attività  | Entità del Danno Probabilità |
|-------|---|------------------------------|
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Argano a cavalletto   |                              |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Cannello per saldatura ossiacetilenica  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Radiazioni non ionizzanti   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Ustioni   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Compressore con motore endotermico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                  |
| AT    | Martello demolitore elettrico   |                              |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Martello demolitore pneumatico  |                              |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Scoppio   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Ponte su cavalletti   |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponteggio metallico fisso   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Scala semplice  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Caduta dall'alto  | E4 * P3 = 12                 |
| RSR   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> ", WBV "Non presente"]   | E3 * P3 = 9                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 17.80)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]   | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]  | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali  |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni  | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Posa di recinzioni e cancellate (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 4.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 32.00)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [155.20 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [76.00 ore] |                              |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [22.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [7.60 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [45.60 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [22.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [32.40 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [71.20 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [22.80 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [22.80 ore]  |                              |
| LV    | Addeito alla posa di recinzioni e cancellate (Max. ore 32.00)                                    |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Saldatrice elettrica   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Radiazioni non ionizzanti  | E1 * P3 = 3                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                  |
| AT    | Smerigliatrice angolare (flessibile)   |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Trapano elettrico  |                              |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Ustioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RSR   | Rumore per "Fabbro" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| MA    | Gru a torre (Max. ore 32.00)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]                               | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Sostituzione vetrate palestra</b>   |                              |
|       | <b>Rimozione di vetri finestre palestra (fase)</b>   |                              |
|       | <Nessuna impresa definita> (max. presenti 2.23 uomini al giorno, per max. ore complessive 17.80) |                              |
| LF    | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [5.67 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [30.40 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [64.22 ore]                                      |                              |
|       | Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [31.26 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [5.40 ore]                                       |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [30.40 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [45.60 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Grave/Probabilità Alta = [1.53 ore]   |                              |
|       | Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [15.20 ore]                                      |                              |
| LV    | Addeito alla rimozione di serramenti esterni (Max. ore 17.80)                                    |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Ponteggio metallico fisso  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponteggio mobile o trabattello   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |

| Sigla | Attività   | Entità del Danno Probabilità |
|-------|--|------------------------------|
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Caduta dall'alto   | E4 * P3 = 12                 |
| RSR   | Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]   | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Dumper (Max. ore 17.80)  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Cesoiamenti, stritolamenti   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Operatore dumper" [Soglia "Superiore a 85 dB(A)"]  | E3 * P4 = 12                 |
| RSV   | Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "]   | E2 * P3 = 6                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Posa di vetri finestre palestre (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.00 uomini al giorno, per max. ore complessive 24.00)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [18.40 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [53.20 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [53.20 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [15.20 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [9.60 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [48.40 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [15.20 ore]<br>Entità del Danno Gravissimo/Probabilità Media = [15.20 ore]   |                              |
| LV    | Addeito alla posa di serramenti esterni (Max. ore 24.00)   |                              |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| AT    | Ponteggio metallico fisso  |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Ponte su cavalletti  |                              |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| AT    | Scala semplice   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                  |
| RS    | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RS    | Caduta dall'alto   | E4 * P3 = 12                 |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                  |
| RSR   | Rumore per "Serramentista" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]   | E2 * P1 = 2                  |
| MA    | Gru a torre (Max. ore 24.00)   |                              |
| RS    | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                  |
| RS    | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                  |
| RS    | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| RSR   | Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]   | E1 * P1 = 1                  |
| AT    | Attrezzi manuali   |                              |
| RS    | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                  |
| RS    | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                  |
| LF    | <b>Fine cantiere</b><br><b>Smobilizzo del cantiere (fase)</b><br><Nessuna impresa definita> (max. presenti 3.25 uomini al giorno, per max. ore complessive 26.00)<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassissima = [52.20 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Bassa = [5.20 ore]<br>Entità del Danno Lieve/Probabilità Media = [4.80 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassissima = [31.72 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Bassa = [24.60 ore]<br>Entità del Danno Serio/Probabilità Media = [14.88 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassissima = [13.70 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Bassa = [29.60 ore]<br>Entità del Danno Grave/Probabilità Media = [20.00 ore] |                              |
| LV    | Addeito allo smobilizzo del cantiere (Max. ore 26.00)  |                              |
| AT    | Andatoio e Passerelle  |                              |



| <b>Sigla</b> | <b>Attività</b>  | <b>Entità del Danno Probabilità</b> |
|--------------|--|-------------------------------------|
| RS           | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                         |
| RS           | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                         |
| AT           | Argano a bandiera  |                                     |
| RS           | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                         |
| RS           | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                         |
| AT           | Attrezzi manuali   |                                     |
| RS           | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                         |
| AT           | Ponte su cavalletti  |                                     |
| RS           | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                         |
| AT           | Ponteggio metallico fisso  |                                     |
| RS           | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                         |
| RS           | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                         |
| RS           | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                         |
| AT           | Ponteggio mobile o trabattello   |                                     |
| RS           | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                         |
| RS           | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                         |
| RS           | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                         |
| AT           | Scala doppia   |                                     |
| RS           | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                         |
| RS           | Cesoamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                         |
| RS           | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                         |
| AT           | Scala semplice   |                                     |
| RS           | Caduta dall'alto   | E3 * P3 = 9                         |
| RS           | Movimentazione manuale dei carichi   | E2 * P3 = 6                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                         |
| AT           | Trapano elettrico  |                                     |
| RS           | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Ustioni  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                         |
| RSR          | Rumore per "Operaio polivalente" [Soglia "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"]                             | E2 * P1 = 2                         |
| MA           | Autocarro (Max. ore 26.00)   |                                     |
| RS           | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Cesoamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                         |
| RS           | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P3 = 3                         |
| RS           | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                         |
| RSR          | Rumore per "Operatore autocarro" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]                                   | E1 * P1 = 1                         |
| RSV          | Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "] | E2 * P1 = 2                         |
| AT           | Attrezzi manuali   |                                     |
| RS           | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                         |
| MA           | Autogrù (Max. ore 26.00)   |                                     |
| RS           | Cesoamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                         |
| RS           | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Inalazione polveri, fibre  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                         |
| RS           | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                         |
| RSR          | Rumore per "Operatore autogrù" [Soglia "Uguale a 80 dB(A)"]  | E1 * P1 = 1                         |
| RSV          | Vibrazioni per "Operatore autogrù" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "]   | E2 * P1 = 2                         |
| AT           | Attrezzi manuali   |                                     |
| RS           | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                         |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P1 = 2                         |
| MA           | Carrello elevatore (Max. ore 26.00)  |                                     |
| RS           | Caduta dall'alto   | E3 * P2 = 6                         |
| RS           | Caduta di materiale dall'alto o a livello  | E3 * P2 = 6                         |
| RS           | Cesoamenti, stritolamenti  | E2 * P1 = 2                         |


| <b>Sigla</b> | <b>Attività</b>  | <b>Entità del Danno<br/>Probabilità</b> |
|--------------|--|---|
| RS           | Elettrocuzione   | E3 * P1 = 3                             |
| RS           | Inalazione fumi, gas, vapori   | E1 * P1 = 1                             |
| RS           | Incendi, esplosioni  | E3 * P1 = 3                             |
| RS           | Investimento, ribaltamento   | E3 * P1 = 3                             |
| RS           | Irritazioni cutanee, reazioni allergiche   | E1 * P1 = 1                             |
| RS           | Movimentazione manuale dei carichi   | E1 * P3 = 3                             |
| RS           | Punture, tagli, abrasioni  | E1 * P1 = 1                             |
| RS           | Scivolamenti, cadute a livello   | E1 * P2 = 2                             |
| RS           | Urti, colpi, impatti, compressioni   | E2 * P2 = 4                             |
| RSR          | Rumore per "Magazziniere" [Soglia "Inferiore a 80 dB(A)"]  | E1 * P1 = 1                             |
| RSV          | Vibrazioni per "Magazziniere" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "] | E2 * P3 = 6                             |


**LEGENDA:**

[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] = Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RSR] = Rischio Rumore; [RSV] = Rischio Vibrazione; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] = Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni; [E1] = Entità Danno Lieve; [E2] = Entità Danno Serio; [E3] = Entità Danno Grave; [E4] = Entità Danno Gravissimo; [P1] = Probabilità Bassissima; [P2] = Probabilità Bassa; [P3] = Probabilità Media; [P4] = Probabilità Alta.

## GRAFICI probabilità/entità del danno

Periodo: 01/06/2011 - 31/07/2011





# ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE

## Indicazioni dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione del rischio rumore è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in TORINO (TO) alla VIA GASSINO 13, tenendo conto delle caratteristiche dell'attività di costruzioni, sulla scorta di dati derivanti da una serie di rilevazioni condotte dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia in numerosi cantieri, uffici, magazzini e officine variamente ubicati a seguito di specifiche ricerche sulla valutazione del rumore durante il lavoro nelle attività edili, realizzate negli anni 1991-1993 ed aggiornate negli anni 1999-2000.

La ricerca condotta dal CPT, ha preso a riferimento, tra gli altri, i seguenti elementi:

- 1) le disposizioni legislative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
- 2) norme di buona tecnica nazionali ed internazionali;

e ha portato alla mappatura della rumorosità nel settore delle costruzioni attraverso una serie di rilevazioni strumentali specifiche in ottemperanza alle norme di buona tecnica.

In tutti i casi i metodi e le apparecchiature utilizzate sono state adattate alle condizioni prevalenti, con particolare riferimento alle seguenti situazioni:

- 1) caratteristiche del rumore misurato;
- 2) durata dell'esposizione a rumore;
- 3) presenza dei fattori ambientali;
- 4) caratteristiche proprie degli apparecchi di misurazione.

La valutazione del rumore riportata di seguito è stata eseguita prendendo in considerazione in particolare:

- 1) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi compresa l'eventuale esposizione a rumore impulsivo;
- 2) i valori limite di esposizione ed i valori, superiori ed inferiori, di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
- 3) gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore e quelli derivanti da eventuali interazioni tra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e tra rumore e vibrazioni;
- 4) gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- 5) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari in conformità alle vigenti disposizioni in materia e l'eventuale esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- 6) l'eventuale prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre all'orario di lavoro normale;
- 7) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
- 8) la disponibilità di DPI con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Ai fini del calcolo, preventivo, del livello di esposizione personale al rumore dei lavoratori si è proceduto come segue:

- 1) suddivisione dei lavoratori operanti in cantiere esposti al rischio rumore secondo le mansioni svolte;
- 2) individuazione, per ogni mansione, delle attività svolte e per ognuna di esse del livello di esposizione media equivalente  $L_{eq}$  in dB(A) e delle percentuali di tempo dedicato alle attività relative all'esposizione massima settimanale e all'intera durata del cantiere, questi dati sono direttamente deducibili sulla scorta di quelli derivanti dalle rilevazioni condotte dal CPT di Torino ed in particolare dalle schede di valutazione del rumore per gruppi omogenei di lavoratori elaborate dal CPT di Torino;
- 3) calcolo per ciascuna mansione, dei livelli di esposizione personale  $L_{EX,8h}$  e  $L_{EX,8h}$  (effettivo) in dB(A) riferiti all'attività svolta per la settimana di massima esposizione (art. 188 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81) e all'attività svolta per l'intera durata del cantiere, stima dell'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito scelti.

**L'attività di prevenzione e protezione è sempre riferita all'esposizione massima settimanale, a tal fine in base ai risultati ottenuti dal calcolo del livello di esposizione personale si è individuata per ogni mansione una fascia di appartenenza riferita ai livelli di azione inferiore e superiore. Tutte le disposizioni derivanti dall'attività di prevenzione e protezione sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.**

## Rilievi fonometrici: condizioni di misura, punti e metodi di misura, posizionamento del microfono e tempi di misura

Condizioni di misura - I rilievi fonometrici sono stati effettuati nelle seguenti condizioni operative:

- 1) reparto a normale regime di funzionamento;
- 2) la macchina in esame in condizioni operative di massima emissione sonora;

Punti e metodi di misura - I rilievi fonometrici sono stati effettuati secondo la seguente metodologia:

- 1) fasi di lavoro che prevedono la presenza continuativa degli addetti: le misure sono state effettuate in punti fissi ubicati in corrispondenza della postazione di lavoro occupata dal lavoratore nello svolgimento della propria mansione;

- 2) fasi di lavoro che comportano lo spostamento degli addetti lungo le diverse fonti di rumorosità: le misure sono state effettuate seguendo i movimenti dell'operatore e sono state protratte per un tempo sufficiente a descrivere la variabilità dei livelli sonori.

Posizionamento del microfono:

- 1) fasi di lavoro che non richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato in corrispondenza della posizione occupata dalla testa del lavoratore;
- 2) fasi di lavoro che richiedono necessariamente la presenza del lavoratore: il microfono è stato posizionato a circa 0,1 metri di fronte all'orecchio esposto al livello più alto di rumore.

Tempi di misura - Per ogni singolo rilievo è stato scelto un tempo di misura congruo al fine di valutare l'esposizione al rumore dei lavoratori. In particolare si considera soddisfatta la condizione suddetta, quando il livello equivalente di pressione sonora si stabilizza entro 0,2 dB(A).

## Strumentazione utilizzata

Per le misurazioni e le analisi dei dati rilevati di cui alla presente relazione (anni 1991-1993) sono stati utilizzati i seguenti strumenti:

- 1) analizzatore Real Time Bruel & Kjaer mod. 2143 (analisi in frequenza delle registrazioni su nastro magnetico);
- 2) registratore Marantz CP 230;
- 3) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer mod. 2230 matricola 1624440;
- 4) n. 2 fonometri integratori Bruel & Kjaer mod. 2221 matricola 1644549 e matricola 1644550;
- 5) n. 3 microfoni omnidirezionali Bruel & Kjaer:
  - a) mod. 4155 matricola 1643684 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92011M);
  - b) mod. 4155 matricola 1640487 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92012M);
  - c) mod. 4155 matricola 1640486 da 1/2" calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 14.1.1992 (certificato n. 92015M);
- 6) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1234383 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 4.3.1992 (certificato n. 92024C).

Per l'aggiornamento delle misure (anni 1999-2000) sono stati utilizzati:

- 1) n. 1 fonometro integratore Bruel & Kjaer modello 2231 matricola 1674527 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 6.7.1999 (certificato 99/264/F);
- 2) n. 1 microfono omnidirezionale Bruel & Kjaer modello 4155 matricola 1675521 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 6.7.1999 (certificato 99/264/F);
- 3) n. 1 calibratore di suono Bruel & Kjaer mod. 4230 matricola 1670857 calibrato presso il laboratorio I.E.C. il 7.7.1999 (certificato 99/265/C);

Il funzionamento degli strumenti è stato controllato prima e dopo ogni ciclo di misura con il calibratore Bruel & Kjaer tipo 4230 citato in precedenza.

La strumentazione utilizzata per l'effettuazione delle misure è stata controllata dal laboratorio I.E.C. di taratura autorizzato con il n. 54/E dal SIT (Servizio di Taratura in Italia) che ha rilasciato i certificati di taratura sopra riportati.

## Metodo di calcolo del livello di esposizione personale e del livello di esposizione personale effettivo, stima dell'efficacia dei DPI

Seguendo le indicazioni del CPT di Torino, per il calcolo dell'esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso in ore/minuti:

$$L_{EX,8h} = 10 \log \sum_{i=1}^n \frac{p_i}{100} 10^{0,1L_{eq,i}}$$

dove:

- $L_{EX,8h}$  è il livello di esposizione personale in dB(A) riferiti all'attività svolta per la settimana di massima esposizione o all'attività svolta per l'intera durata del cantiere;
- $L_{eq,i}$  è il livello di esposizione media equivalente  $L_{eq}$  in dB(A) prodotto dall'i-esima attività;
- $p_i$  è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima relativa all'esposizione massima settimanale o all'intera durata del cantiere.

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l'espressione utilizzata è analoga alla precedente dove, però, nei casi in cui la protezione dell'udito sia obbligatoria si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.

Il metodo di valutazione del livello di pressione acustica ponderata A effettiva a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare utilizzato è il "Metodo controllo HML" definito dalla norma tecnica UNI EN 458 (1995) riportata nell'allegato 1 del D.M. 2/5/2001 - "Individuazione ed uso dei dispositivi di protezione individuale".

A scopo cautelativo, si è utilizzato il valore di attenuazione alle basse frequenze **L** che, notoriamente, è inferiore rispetto al valore **M** e **H**. L'espressione utilizzata per sottrarre l'attenuazione del DPI dai livelli equivalenti è la seguente:

$$L'_{eq,i} = L_{eq,i} - L$$

dove:

$L'_{eq,i}$  è il livello equivalente effettivo, quando si indossa il DPI dell'udito;

$L_{eq,i}$  è il livello equivalente della rumorosità;

$L$  è l'attenuazione del DPI alle basse frequenze, desumibile dai valori H-M-L forniti dal produttore dei DPI.

La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN 458, è stata fatta confrontando il livello di esposizione equivalente  $L'_{eq,i}$  con quelli desumibili dalla seguente tabella.

| Livello effettivo all'orecchio in dB(A) | Stima della protezione       |
|---|------------------------------|
| Maggiore di Lact                        | Insufficiente                |
| Tra Lact e Lact - 5                     | Accettabile                  |
| Tra Lact - 5 e Lact - 10                | Buona                        |
| Tra Lact - 10 e Lact - 15               | Accettabile                  |
| Minore di Lact - 15                     | Troppo alta (iperprotezione) |

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d'azione oltre il quale c'è l'obbligo di utilizzo dei DPI dell'udito. Il livello di azione Lact è stato posto pari a 85 dB(A), esso infatti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, è il livello oltre il quale il datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che siano indossati i DPI.

## ESITO DELLA VALUTAZIONE DEL RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività del cantiere comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore sulla settimana di maggior esposizione e sull'attività di tutto il cantiere.

| Mansione   | Lavoratori e Macchine<br>FASCIA DI APPARTENENZA |                               |
|--|---|-------------------------------|
|  | Settimana di maggiore esposizione               | Attività di tutto il cantiere |
| 1) Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso   | "Inferiore a 80 dB(A)"                          | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 2) Addetto alla demolizione di pareti divisorie  | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 3) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni   | "Inferiore a 80 dB(A)"                          | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 4) Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali)   | "Inferiore a 80 dB(A)"                          | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 5) Addetto alla posa di pavimenti per interni  | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"                    | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 6) Addetto alla posa di recinzioni e cancellate  | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 7) Addetto alla posa di rivestimenti interni   | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"                    | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 8) Addetto alla posa di serramenti esterni   | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"                    | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 9) Addetto alla posa di serramenti interni   | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"                    | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 10) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                                  | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"                    | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 11) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti  | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 12) Addetto alla realizzazione di divisori interni   | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 13) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere                                     | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 14) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere               | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 15) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere   | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 16) Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere | "Uguale a 80 dB(A)"                             | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 17) Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas  | "Uguale a 80 dB(A)"                             | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 18) Addetto alla rimozione di rivestimenti interni   | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 19) Addetto alla rimozione di impianti   | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 20) Addetto alla rimozione di intonaci interni   | "Superiore a 85 dB(A)"                          | "Superiore a 85 dB(A)"        |



## Lavoratori e Macchine

| Mansione  | FASCIA DI APPARTENENZA            |                               |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|
|   | Settimana di maggiore esposizione | Attività di tutto il cantiere |
| 21) Addetto alla rimozione di massetto              | "Superiore a 85 dB(A)"            | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 22) Addetto alla rimozione di pavimenti interni     | "Superiore a 85 dB(A)"            | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 23) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti | "Superiore a 85 dB(A)"            | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 24) Addetto alla rimozione di serramenti esterni    | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"      | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 25) Addetto alla rimozione di serramenti interni    | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"      | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 26) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne | "Inferiore a 80 dB(A)"            | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 27) Addetto allo smobilizzo del cantiere            | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"      | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |
| 28) Autocarro                                       | "Inferiore a 80 dB(A)"            | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 29) Autogrù   | "Uguale a 80 dB(A)"               | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 30) Carrello elevatore                              | "Inferiore a 80 dB(A)"            | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 31) Dumper  | "Superiore a 85 dB(A)"            | "Superiore a 85 dB(A)"        |
| 32) Gru a torre                                     | "Inferiore a 80 dB(A)"            | "Inferiore a 80 dB(A)"        |
| 33) Pala meccanica                                  | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"      | "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"  |

## SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione, i riferimenti relativi ai dati del CPT di Torino utilizzati nella valutazione, il calcolo dei livelli di esposizione personale  $L_{EX,8h}$  e  $L_{EX,8h}$  (effettivo), la fascia di appartenenza e la stima di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito scelti rispetto alle attività per le quali se ne prevede l'utilizzo.

Tutte le disposizioni derivanti dall'attività di prevenzione e protezione ed in particolare quelle relative all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, all'informazione e formazione dei lavoratori e alla sorveglianza sanitaria, sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.

**Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione**

| Mansione   | Scheda di valutazione                                  |
|--|--|
| Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso  | Rumore per "Ponteggiatore"                             |
| Addetto alla demolizione di pareti divisorie   | Rumore per "Operaio comune polivalente"                |
| Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni  | Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"            |
| Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali)  | Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)"      |
| Addetto alla posa di pavimenti per interni   | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"         |
| Addetto alla posa di recinzioni e cancellate   | Rumore per "Fabbro"                                    |
| Addetto alla posa di rivestimenti interni  | Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"         |
| Addetto alla posa di serramenti esterni  | Rumore per "Serramentista"                             |
| Addetto alla posa di serramenti interni  | Rumore per "Serramentista"                             |
| Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere                                  | Rumore per "Operaio polivalente"                       |
| Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti  | Rumore per "Operaio comune (murature)"                 |
| Addetto alla realizzazione di divisori interni   | Rumore per "Operaio comune (murature)"                 |
| Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere                                     | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"             |
| Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere               | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"             |
| Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere   | Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"             |
| Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere | Rumore per "Idraulico"                                 |
| Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas  | Rumore per "Idraulico"                                 |
| Addetto alla rimozione di rivestimenti interni   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di impianti   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di intonaci interni   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di massetto   | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di pavimenti interni  | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti  | Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |

**Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione**

| Mansione  | Scheda di valutazione                       |
|---|---|
| Addetto alla rimozione di serramenti esterni    | demolizioni)"<br>Rumore per "Serramentista" |
| Addetto alla rimozione di serramenti interni    | Rumore per "Serramentista"                  |
| Addetto alla tinteggiatura di superfici interne | Rumore per "Decoratore"                     |
| Addetto allo smobilizzo del cantiere            | Rumore per "Operaio polivalente"            |
| Autocarro                                       | Rumore per "Operatore autocarro"            |
| Autogrù   | Rumore per "Operatore autogrù"              |
| Carrello elevatore                              | Rumore per "Magazziniere"                   |
| Dumper  | Rumore per "Operatore dumper"               |
| Gru a torre                                     | Rumore per "Gruista (gru a torre)"          |
| Pala meccanica                                  | Rumore per "Operatore pala meccanica"       |

### SCHEDA: Rumore per "Decoratore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 127 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Manutenzioni).

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Stuccatura e carteggiatura di facciate (A93)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 40.0   | 40.0                  | 80.0        |   |              |           |
| <b>2) Tinteggiature (A94)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 55.0   | 55.0                  | 74.0        |   |              |           |
| <b>3) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>78.0</b>           | <b>78.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>78.0</b>           | <b>78.0</b> |   |              |           |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". |                       |             |   |              |           |
| <b>Mansioni:</b><br>Addetto alla tinteggiatura di superfici interne.   |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

| Attività   |                       |             |   |              |             |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale                       | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |             |
| <b>1) Utilizzo scanalatrice elettrica (B581)</b> |                       |             |   |              |             |
| 15.0   | 15.0                  | 97.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>2) Scanalature con attrezzi manuali (A60)</b> |                       |             |   |              |             |
| 15.0   | 15.0                  | 87.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>3) Movimentazione e posa tubazioni (A61)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 25.0   | 25.0                  | 80.0        |   |              |             |
| <b>4) Posa cavi, interruttori e prese (A315)</b> |                       |             |   |              |             |
| 40.0   | 40.0                  | 64.0        |   |              |             |
| <b>5) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>    |                       |             |   |              |             |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>                         | <b>90.0</b>           | <b>90.0</b> |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>             | <b>79.0</b>           | <b>79.0</b> |   |              |             |

| Attività  |                       |         |   |              |           |
|---|-----------------------|---------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale  | Espos. Media Cantiere | Leq     | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|   |                       |         | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]   | [%]                   | [dB(A)] |   | [dB(A)]      |           |
| <b>Fascia di appartenenza:</b>  |                       |         |   |              |           |
| Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".  |                       |         |   |              |           |
| <b>Mansioni:</b>  |                       |         |   |              |           |
| Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere. |                       |         |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Fabbro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 90 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Posa ringhiere (generico) (A74)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 95.0   | 95.0                  | 89.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Buona     |
| <b>2) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>89.0</b>           | <b>89.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>77.0</b>           | <b>77.0</b> |   |              |           |
| <b>Fascia di appartenenza:</b>   |                       |             |   |              |           |
| Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)". |                       |             |   |              |           |
| <b>Mansioni:</b>   |                       |             |   |              |           |
| Addetto alla posa di recinzioni e cancellate.  |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Gruista (gru a torre)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 25 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Movimentazione carichi (utilizzo gru) (B289)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 85.0   | 60.0                  | 77.0        |   |              |           |
| <b>2) Manutenzione e pause tecniche (A315)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 10.0   | 35.0                  | 64.0        |   |              |           |
| <b>3) Fisiologico (A315)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>77.0</b>           | <b>75.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>77.0</b>           | <b>75.0</b> |   |              |           |
| <b>Fascia di appartenenza:</b>   |                       |             |   |              |           |
| Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". |                       |             |   |              |           |
| <b>Mansioni:</b>   |                       |             |   |              |           |
| Gru a torre.   |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Idraulico"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 91 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Preparazione e posa tubazioni (A61)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 95.0   | 60.0                  | 80.0        |   |              |           |
| <b>2) Posa sanitari (A75)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 0.0  | 35.0                  | 73.0        |   |              |           |
| <b>3) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>80.0</b>           | <b>79.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>80.0</b>           | <b>79.0</b> |   |              |           |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Addetto alla realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas.</p> |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Magazziniere"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia in genere - Magazzino).

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Attività di ufficio in genere (uso moderato di videoterminale) (A304)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 15.0   | 15.0                  | 70.0        |   |              |           |
| <b>2) Movimentazione materiali (utilizzo carrello elevatore) (B184)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 40.0   | 40.0                  | 82.0        |   |              |           |
| <b>3) Accatastamento materiali (movimentazione manuale) (A305)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 20.0   | 20.0                  | 74.0        |   |              |           |
| <b>4) Immagazzinaggio a scaffale di materiali ed attrezzature minute (A305)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 20.0   | 20.0                  | 74.0        |   |              |           |
| <b>5) Fisiologico (A321)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>79.0</b>           | <b>79.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>79.0</b>           | <b>79.0</b> |   |              |           |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Carrello elevatore.</p> |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

| Attività                                      |                       |         |   |              |             |
|---|-----------------------|---------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale                    | Espos. Media Cantiere | Leq     | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|   |                       |         | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]   | [%]                   | [dB(A)] |   | [dB(A)]      |             |
| <b>1) Utilizzo martello pneumatico (B368)</b> |                       |         |   |              |             |
| 15.0  | 5.0                   | 102.0   | Generico (cuffie o inserti)                 | 20.0         | Accettabile |
| <b>2) Utilizzo martello elettrico (B363)</b>  |                       |         |   |              |             |
| 0.0   | 25.0                  | 97.0    |   |              |             |

| Attività   |                       |             |   |              |             |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |             |
| <b>3) Utilizzo attrezzi manuali in genere (A48)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 15.0                  | 88.0        |   |              |             |
| <b>4) Movimentazione e scarico macerie (A49)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 70.0   | 50.0                  | 83.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>5) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 15.0   | 5.0                   | 64.0        |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>95.0</b>           | <b>94.0</b> |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>76.0</b>           | <b>92.0</b> |   |              |             |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Addetto alla rimozione di rivestimenti interni; Addetto alla rimozione di impianti; Addetto alla rimozione di intonaci interni; Addetto alla rimozione di massetto; Addetto alla rimozione di pavimenti interni; Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti.</p> |                       |             |   |              |             |

### SCHEDA: Rumore per "Operaio comune (murature)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività  |                       |             |   |              |             |
|---|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale  | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|   |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]   | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |             |
| <b>1) Confezione malta (B143)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 25.0  | 20.0                  | 80.0        |   |              |             |
| <b>2) Movimentazione materiale (A21)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 40.0  | 50.0                  | 79.0        |   |              |             |
| <b>3) Utilizzo sega circolare per laterizi (B595)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 8.0   | 5.0                   | 100.0       | Generico (cuffie o inserti)                 | 25.0         | Accettabile |
| <b>4) Pulizia cantiere (A315)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 22.0  | 20.0                  | 64.0        |   |              |             |
| <b>5) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 5.0   | 5.0                   | 64.0        |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>  | <b>90.0</b>           | <b>88.0</b> |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>  | <b>78.0</b>           | <b>78.0</b> |   |              |             |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti; Addetto alla realizzazione di divisori interni.</p> |                       |             |   |              |             |

### SCHEDA: Rumore per "Operaio comune polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali).

| Attività   |                       |         |   |              |             |
|--|-----------------------|---------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq     | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|  |                       |         | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)] |   | [dB(A)]      |             |
| <b>1) Demolizioni con martello demolitore e compressore (B385)</b> |                       |         |   |              |             |
| 30.0   | 10.0                  | 101.0   | Generico (cuffie o inserti)                 | 20.0         | Accettabile |
| <b>2) Demolizioni con attrezzi manuali (A201)</b>                  |                       |         |   |              |             |
| 30.0   | 35.0                  | 88.0    | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Buona       |

| Attività   |                       |             |   |              |             |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |             |
| <b>3) Movimentazione materiale e scarico macerie (A203)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 30.0   | 45.0                  | 83.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>4) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 10.0   | 10.0                  | 64.0        |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>97.0</b>           | <b>92.0</b> |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>78.0</b>           | <b>76.0</b> |   |              |             |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)". |                       |             |   |              |             |
| <b>Mansioni:</b><br>Addetto alla demolizione di pareti divisorie.  |                       |             |   |              |             |

### SCHEDA: Rumore per "Operaio polivalente"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività   |                       |             |   |              |             |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |             |
| <b>1) Installazione cantiere (A3)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 10.0                  | 77.0        |   |              |             |
| <b>2) Scavi di fondazione (A5)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 5.0                   | 79.0        |   |              |             |
| <b>3) Opere strutturali (A10)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 10.0                  | 83.0        |   |              |             |
| <b>4) Montaggio e smontaggio ponteggi (A20)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 10.0                  | 78.0        |   |              |             |
| <b>5) Murature (A21)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 10.0                  | 79.0        |   |              |             |
| <b>6) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 95.0   | 10.0                  | 84.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>7) Formazione intonaci (tradizionali) (A26)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 15.0                  | 75.0        |   |              |             |
| <b>8) Posa pavimenti e rivestimenti (A30)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 15.0                  | 82.0        |   |              |             |
| <b>9) Opere esterne e sistemazione area (A38)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 0.0  | 10.0                  | 79.0        |   |              |             |
| <b>10) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>84.0</b>           | <b>81.0</b> |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>84.0</b>           | <b>81.0</b> |   |              |             |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)". |                       |             |   |              |             |
| <b>Mansioni:</b><br>Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto allo smobilizzo del cantiere.   |                       |             |   |              |             |

### SCHEDA: Rumore per "Operatore autocarro"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Utilizzo autocarro (B36)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 85.0   | 60.0                  | 78.0        |   |              |           |
| <b>2) Manutenzione e pause tecniche (A315)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 10.0   | 35.0                  | 64.0        |   |              |           |
| <b>3) Fisiologico (A315)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>78.0</b>           | <b>76.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>78.0</b>           | <b>76.0</b> |   |              |           |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".<br><b>Mansioni:</b><br>Autocarro. |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Operatore autogrù"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività  |                       |             |   |              |           |
|---|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale  | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|   |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]   | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Movimentazione carichi (B90)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 75.0  | 50.0                  | 81.0        |   |              |           |
| <b>2) Spostamenti (B36)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 0.0   | 25.0                  | 78.0        |   |              |           |
| <b>3) Manutenzione e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 20.0  | 20.0                  | 64.0        |   |              |           |
| <b>4) Fisiologico (A315)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 5.0   | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>  | <b>80.0</b>           | <b>79.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>  | <b>80.0</b>           | <b>79.0</b> |   |              |           |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".<br><b>Mansioni:</b><br>Autogrù. |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Operatore dumper"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività                                       |                       |         |   |              |           |
|--|-----------------------|---------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale                     | Espos. Media Cantiere | Leq     | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |         | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)] |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Utilizzo dumper (B194)</b>               |                       |         |   |              |           |
| 85.0   | 60.0                  | 88.0    | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Buona     |
| <b>2) Carico e scarico manuale (A38)</b>       |                       |         |   |              |           |
| 0.0  | 20.0                  | 79.0    |   |              |           |
| <b>3) Manutenzione e pause tecniche (A315)</b> |                       |         |   |              |           |
| 10.0   | 15.0                  | 64.0    |   |              |           |

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>4) Fisiologico (A315)</b>   |                       |             |   |              |           |
|  | 5.0                   | 5.0         |   | 64.0         |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>88.0</b>           | <b>86.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>76.0</b>           | <b>77.0</b> |   |              |           |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Superiore a 85 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Dumper.</p> |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Operatore pala meccanica"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività   |                       |             |   |                             |                  |
|--|-----------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |                             |                  |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione                | Efficacia        |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]                     |                  |
| <b>1) Utilizzo pala (B446)</b>   |                       |             |   |                             |                  |
|  | 85.0                  | 60.0        | 84.0  | Generico (cuffie o inserti) | 12.0 Accettabile |
| <b>2) Manutenzione e pause tecniche (A315)</b>   |                       |             |   |                             |                  |
|  | 10.0                  | 35.0        | 64.0  |                             |                  |
| <b>3) Fisiologico (A315)</b>   |                       |             |   |                             |                  |
|  | 5.0                   | 5.0         | 64.0  |                             |                  |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>84.0</b>           | <b>82.0</b> |   |                             |                  |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>84.0</b>           | <b>82.0</b> |   |                             |                  |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Pala meccanica.</p> |                       |             |   |                             |                  |

### SCHEDA: Rumore per "Pavimentista preparatore fondo"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività  |                       |             |   |              |           |
|---|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale  | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|   |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]   | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Formazione fondo (A29)</b>  |                       |             |   |              |           |
|   | 95.0                  | 95.0        | 74.0  |              |           |
| <b>2) Fisiologico (A315)</b>  |                       |             |   |              |           |
|   | 5.0                   | 5.0         | 64.0  |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>  | <b>74.0</b>           | <b>74.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>  | <b>74.0</b>           | <b>74.0</b> |   |              |           |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni.</p> |                       |             |   |              |           |



### SCHEDA: Rumore per "Ponteggiatore"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività   |                       |             |   |              |           |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Montaggio e smontaggio ponteggi (A20)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 70.0   | 70.0                  | 78.0        |   |              |           |
| <b>2) Movimentazione materiale (B289)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 25.0   | 25.0                  | 77.0        |   |              |           |
| <b>3) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |           |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>78.0</b>           | <b>78.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>78.0</b>           | <b>78.0</b> |   |              |           |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". |                       |             |   |              |           |
| <b>Mansioni:</b><br>Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso.   |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività   |                       |             |   |              |             |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |             |
| <b>1) Formazione fondo (A29)</b>   |                       |             |   |              |             |
| 35.0   | 35.0                  | 74.0        |   |              |             |
| <b>2) Posa piastrelle (A30)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 55.0   | 55.0                  | 82.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>3) Battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) (B138)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 5.0  | 5.0                   | 94.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>4) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>84.0</b>           | <b>84.0</b> |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>84.0</b>           | <b>84.0</b> |   |              |             |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)". |                       |             |   |              |             |
| <b>Mansioni:</b><br>Addetto alla posa di pavimenti per interni; Addetto alla posa di rivestimenti interni.   |                       |             |   |              |             |

### SCHEDA: Rumore per "Riquadratore (intonaci tradizionali)"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 35 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).

| Attività                   |                       |         |   |              |           |
|----------------------------|-----------------------|---------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale | Espos. Media Cantiere | Leq     | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|                            |                       |         | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]                        | [%]                   | [dB(A)] |   | [dB(A)]      |           |

| Attività  |                       |             |   |              |           |
|---|-----------------------|-------------|---|--------------|-----------|
| Espos. Massima Settimanale  | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |           |
|   |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia |
| [%]   | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |           |
| <b>1) Formazione intonaci (A26)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 95.0  | 95.0                  | 75.0        |   |              |           |
| <b>2) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>   |                       |             |   |              |           |
| 5.0   | 5.0                   | 64.0        |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>  | <b>75.0</b>           | <b>75.0</b> |   |              |           |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>  | <b>75.0</b>           | <b>75.0</b> |   |              |           |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Addetto alla formazione intonaci interni (tradizionali).</p> |                       |             |   |              |           |

### SCHEDA: Rumore per "Serramentista"

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 89 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni).

| Attività   |                       |             |   |              |             |
|--|-----------------------|-------------|---|--------------|-------------|
| Espos. Massima Settimanale   | Espos. Media Cantiere | Leq         | Dispositivo di protezione individuale (DPI) |              |             |
|  |                       |             | Tipo di Dispositivo                         | Attenuazione | Efficacia   |
| [%]  | [%]                   | [dB(A)]     |   | [dB(A)]      |             |
| <b>1) Posa serramenti (A73)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 95.0   | 95.0                  | 83.0        | Generico (cuffie o inserti)                 | 12.0         | Accettabile |
| <b>2) Fisiologico e pause tecniche (A315)</b>  |                       |             |   |              |             |
| 5.0  | 5.0                   | 64.0        |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h</sub></b>   | <b>83.0</b>           | <b>83.0</b> |   |              |             |
| <b>L<sub>EX,8h (effettivo)</sub></b>   | <b>83.0</b>           | <b>83.0</b> |   |              |             |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)".</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>Addetto alla posa di serramenti esterni; Addetto alla posa di serramenti interni; Addetto alla rimozione di serramenti esterni; Addetto alla rimozione di serramenti interni.</p> |                       |             |   |              |             |

# ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI

## Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata, relativamente al cantiere sito in TORINO (TO) alla VIA GASSINO 13, tenendo in considerazione le caratteristiche dell'attività di costruzioni, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate dall'ISPESL.

Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:

- 1) individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
- 2) individuazione dei tempi di esposizione;
- 3) individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
- 4) individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione durante l'utilizzo delle stesse;
- 5) determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

## Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L'individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati in lavorazioni o attività di cantiere. E' noto che lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche, autocarri, e simili, espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

## Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Per gran parte delle mansioni il tempo di esposizione presumibile è direttamente ricavabile dalle Schede per Gruppi Omogenei di lavoratori riportate nel volume "Conoscere per Prevenire n. 12" edito dal Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia. Le percentuali di esposizione presenti nelle schede dei gruppi omogenei tengono conto anche delle pause tecniche e fisiologiche. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate dalla singola impresa e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di riduzione specifico.

## Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" 98/37/CE, recepita in Italia dal D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459, prescrive al punto 1.5.9. "Rischi dovuti alle vibrazioni" che: "La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte".

Per le macchine portatili tenute o condotte a mano la Direttiva Macchine impone che, tra le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l'uso, sia dichiarato "il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s<sup>2</sup>". Se l'accelerazione non supera i 2,5 m/s<sup>2</sup> occorre segnalarlo.

Per quanto riguarda i macchinari mobili, la Direttiva prescrive al punto 3.6.3. che le istruzioni per l'uso contengano, oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s<sup>2</sup>; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s<sup>2</sup>, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s<sup>2</sup>; se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s<sup>2</sup>, occorre indicarlo.

## Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, si è fatto riferimento alla Banca Dati dell'ISPESL e/o alle informazioni fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.

### [A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL.

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili a quelle di cantiere.

Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL.

### [B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di vibrazione, quello indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL, per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un coefficiente che tenga conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al corpo intero.

#### [C] - Valore di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello misurato di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

#### [D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici né dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.

Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di vibrazione quello peggiore (misurato) di un'attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è proceduto come segue:

#### [E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall'impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.

In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di esecuzione.

### Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

#### Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro,  $A(8)$  ( $m/s^2$ ), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati ( $A(w)_{sum}$ ) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali  $x$ ,  $y$ ,  $z$ , in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.

L'espressione matematica per il calcolo di  $A(8)$  è di seguito riportata.

$$A(8) = A(w)_{sum} (T\%)^{1/2}$$

dove:

$$A(w)_{sum} = (a_{wx}^2 + a_{wy}^2 + a_{wz}^2)^{1/2}$$

in cui  $T\%$  è la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e  $aw_x$ ,  $aw_y$  e  $aw_z$  sono valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in  $m/s^2$ ) lungo gli assi  $x$ ,  $y$  e  $z$  (ISO 5349-1: 2001).

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni  $A(8)$ , in  $m/s^2$ , sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[ \sum_{i=1}^n A(8)_i^2 \right]^{1/2}$$

dove  $A(8)_i$  è il parziale relativo all'operazione  $i$ -esima, ovvero:

$$A(8)_i = A(w)_{sum,i} (T\%_i)^{1/2}$$

in cui  $T\%_i$  e  $A(w)_{sum,i}$  sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di  $A(w)_{sum}$  relativi alla operazione  $i$ -esima.

#### Vibrazioni trasmesse al corpo intero.

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s<sup>2</sup>), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

$$A(w)_{\max} = \max (1,40 \cdot a_{wx}; 1,40 \cdot a_{wy}; a_{wz} )$$

secondo la formula di seguito riportata:

$$A(8) = A(w)_{\max} (T\%)^{1/2}$$

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espressa in percentuale e A(w)<sub>max</sub> il valore massimo tra 1,40a<sub>wx</sub>, 1,40a<sub>wy</sub> e a<sub>wz</sub> i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s<sup>2</sup>) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997). Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s<sup>2</sup>, sarà ottenuta mediante l'espressione:

$$A(8) = \left[ \sum_{i=1}^n A(8)_i^2 \right]^{1/2}$$

dove:

A(8)<sub>i</sub> è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

$$A(8)_i = A(w)_{\max,i} (T\%_i)^{1/2}$$

in cui i valori di T%<sub>i</sub> a A(w)<sub>max,i</sub> sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)<sub>max</sub> relativi alla operazione i-esima.

## ESITO DELLA VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività del cantiere comportanti esposizione al rischio vibrazioni. Per ogni mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio vibrazioni in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

| Mansione  | Lavoratori e Macchine<br>FASCIA DI APPARTENENZA |  |
|---|---|--|
|   | Mano-braccio (HAV)                              | Corpo intero (WBV)                       |
| 1) Addetto alla demolizione di pareti divisorie   | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 2) Addetto alla posa di pavimenti per interni   | "Inferiore a 2,5 m/s <sup>2</sup> "             | "Non presente"                           |
| 3) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere                       | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 4) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 5) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere                               | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 6) Addetto alla rimozione di rivestimenti interni   | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 7) Addetto alla rimozione di impianti   | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 8) Addetto alla rimozione di intonaci interni   | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 9) Addetto alla rimozione di massetto   | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 10) Addetto alla rimozione di pavimenti interni   | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 11) Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti   | "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "      | "Non presente"                           |
| 12) Autocarro   | "Non presente"                                  | "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "      |
| 13) Autogrù   | "Non presente"                                  | "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "      |
| 14) Carrello elevatore  | "Non presente"                                  | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> " |
| 15) Dumper  | "Non presente"                                  | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> " |
| 16) Pala meccanica  | "Non presente"                                  | "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> " |

# SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione con l'individuazione delle macchine o utensili adoperati e la fascia di appartenenza. Le eventuali disposizioni relative alle sorveglianza sanitaria, informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui il presente documento è un allegato.

**Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione**

| Mansione   | Scheda di valutazione                                      |
|--|--|
| Addetto alla demolizione di pareti divisorie   | Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"                |
| Addetto alla posa di pavimenti per interni   | Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"         |
| Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere                       | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"             |
| Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"             |
| Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere                               | Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"             |
| Addetto alla rimozione di rivestimenti interni   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di impianti   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di intonaci interni   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di massetto   | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di pavimenti interni  | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti  | Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)" |
| Autocarro  | Vibrazioni per "Operatore autocarro"                       |
| Autogrù  | Vibrazioni per "Operatore autogrù"                         |
| Carrello elevatore   | Vibrazioni per "Magazziniere"                              |
| Dumper   | Vibrazioni per "Operatore dumper"                          |
| Pala meccanica   | Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"                  |

## SCHEDA: Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanaltrice per 15%.

| Macchina o Utensile utilizzato  |                         |                      |                        |   |      |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione   | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]   |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Scanaltrice (generica)</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| 15.0  | 0.8                     | 12.0                 | 7.2                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | HAV  |
| <b>HAV - Esposizione A(8)</b>   |                         | <b>15.00</b>         | <b>2.501</b>           |   |      |
| <b>Fascia di appartenenza:</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s <sup>2</sup> "   |                         |                      |                        |   |      |
| Corpo Intero (WBV) = "Non presente"   |                         |                      |                        |   |      |
| <b>Mansioni:</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere. |                         |                      |                        |   |      |

## SCHEDA: Vibrazioni per "Magazziniere"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 502 del C.P.T. Torino (Edilizia in genere - Magazzino): a) movimentazione materiale (utilizzo carrello elevatore) per 40%.

| Macchina o Utensile utilizzato   |                         |                      |                        |   |      |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione  | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]  |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Carrello elevatore (generico)</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| 40.0   | 0.8                     | 32.0                 | 0.9                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |
| <b>WBV - Esposizione A(8)</b>  |                         | <b>40.00</b>         | <b>0.503</b>           |   |      |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>           Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"<br/>           Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s<sup>2</sup>"</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>           Carrello elevatore.</p> |                         |                      |                        |   |      |

### SCHEDA: Vibrazioni per "Operaio comune (addetto alle demolizioni)"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 96 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo martello demolitore pneumatico per 5%; b) utilizzo martello demolitore elettrico per 25%.

| Macchina o Utensile utilizzato   |                         |                      |                        |   |      |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione  | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]  |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Martello demolitore pneumatico (generico)</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| 5.0  | 0.8                     | 4.0                  | 20.1                   | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | HAV  |
| <b>2) Martello demolitore elettrico (generico)</b>   |                         |                      |                        |   |      |
| 25.0   | 0.8                     | 20.0                 | 6.6                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | HAV  |
| <b>HAV - Esposizione A(8)</b>  |                         | <b>30.00</b>         | <b>4.999</b>           |   |      |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>           Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s<sup>2</sup>"<br/>           Corpo Intero (WBV) = "Non presente"</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>           Addetto alla rimozione di rivestimenti interni; Addetto alla rimozione di impianti; Addetto alla rimozione di intonaci interni; Addetto alla rimozione di massetto; Addetto alla rimozione di pavimenti interni; Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti.</p> |                         |                      |                        |   |      |

### SCHEDA: Vibrazioni per "Operaio comune polivalente"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

| Macchina o Utensile utilizzato   |                         |                      |                        |   |      |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione  | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]  |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Martello demolitore pneumatico (generico)</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| 10.0   | 0.8                     | 8.0                  | 17.7                   | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | HAV  |
| <b>HAV - Esposizione A(8)</b>  |                         | <b>10.00</b>         | <b>4.998</b>           |   |      |
| <p><b>Fascia di appartenenza:</b><br/>           Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s<sup>2</sup>"<br/>           Corpo Intero (WBV) = "Non presente"</p> <p><b>Mansioni:</b><br/>           Addetto alla demolizione di pareti divisorie.</p> |                         |                      |                        |   |      |

### SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

| Macchina o Utensile utilizzato |
|--------------------------------|
|--------------------------------|

| Tempo lavorazione   | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| [%]   |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Autocarro (generico)</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| 60.0  | 0.8                     | 48.0                 | 0.5                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |
| <b>WBV - Esposizione A(8)</b>   |                         | <b>60.00</b>         | <b>0.374</b>           |   |      |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"<br>Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "<br><b>Mansioni:</b><br>Autocarro. |                         |                      |                        |   |      |

### SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore autogrù"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) spostamenti per 25%.

| Macchina o Utensile utilizzato  |                         |                      |                        |   |      |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione   | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]   |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Autogrù (generica)</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| 75.0  | 0.8                     | 60.0                 | 0.5                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |
| <b>WBV - Esposizione A(8)</b>   |                         | <b>75.00</b>         | <b>0.372</b>           |   |      |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"<br>Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s <sup>2</sup> "<br><b>Mansioni:</b><br>Autogrù. |                         |                      |                        |   |      |

### SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore dumper"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

| Macchina o Utensile utilizzato  |                         |                      |                        |   |      |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione   | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]   |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Dumper (generico)</b>   |                         |                      |                        |   |      |
| 60.0  | 0.8                     | 48.0                 | 0.7                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |
| <b>WBV - Esposizione A(8)</b>   |                         | <b>60.00</b>         | <b>0.506</b>           |   |      |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"<br>Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "<br><b>Mansioni:</b><br>Dumper. |                         |                      |                        |   |      |

### SCHEDA: Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

| Macchina o Utensile utilizzato      |                         |                      |                        |   |      |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione                   | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]                                 |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Pala meccanica (generica)</b> |                         |                      |                        |   |      |
| 60.0                                | 0.8                     | 48.0                 | 0.7                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | WBV  |
| <b>WBV - Esposizione A(8)</b>       |                         | <b>60.00</b>         | <b>0.506</b>           |   |      |



| Macchina o Utensile utilizzato  |                         |                      |                        |              |      |
|---|-------------------------|----------------------|------------------------|--------------|------|
| Tempo lavorazione   | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato | Tipo |
| [%]   |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |              |      |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"<br>Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s <sup>2</sup> "<br><b>Mansioni:</b><br>Pala meccanica. |                         |                      |                        |              |      |

### SCHEDA: Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) battitura pavimento (utilizzo battipastrelle) per 5%.

| Macchina o Utensile utilizzato   |                         |                      |                        |   |      |
|--|-------------------------|----------------------|------------------------|---|------|
| Tempo lavorazione  | Coefficiente correzione | Tempo di esposizione | Livello di esposizione | Origine dato                                | Tipo |
| [%]  |                         | [%]                  | [m/s <sup>2</sup> ]    |   |      |
| <b>1) Battipastrelle (generico)</b>  |                         |                      |                        |   |      |
| 5.0  | 0.8                     | 4.0                  | 8.8                    | [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) | HAV  |
| <b>HAV - Esposizione A(8)</b>  |                         | <b>5.00</b>          | <b>1.750</b>           |   |      |
| <b>Fascia di appartenenza:</b><br>Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore a 2,5 m/s <sup>2</sup> "<br>Corpo Intero (WBV) = "Non presente"<br><b>Mansioni:</b><br>Addetto alla posa di pavimenti per interni. |                         |                      |                        |   |      |

TORINO, li 26/10/2010

Il Coordinatore della Sicurezza  
 Responsabile Tecnico Armatore Ing. Carlo

IL RESPONSABILE DEI LAVORI  
 DIRIGENTE DI SETTORE  
 EDILIZIA SCOLASTICA  
 Arch. Isabella Quinto