

Città di Torino
Settore edilizia scolastica nuove opere

VERIFICHE TECNICHE
STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI
INSERITI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIRCOSCRIZIONI 7-8-1 PARTE (CENTRO)

PERIZIA STATICA

(fase 1)

Scuola Elementare statale "San Giacomo"

Strada S.Vincenzo n. 42 - TORINO

ALLEGATO 3

Risultati della campagna di prove sclerometriche

Analisi dei risultati

Elemento n.	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Test 6	Test 7	Test 8	Test 9	Test 10	Valore finale caratteristico (Rck)
n.1	29	34	42	40	40	38	29	38	42	36	27
n.2	42	46	44	46	42	46	47	44	42	48	35
n.3	50	50	50	52	54	49	48	50	54	54	41
n.4	50	56	56	57	52	58	56	51	58	56	45

Rck medio	37 N/mm2
Rck min	27 N/mm2
$\sigma_{ann,min}$	90 kg/cm2
$\sigma_{ann,medio}$	116 kg/cm2