

Città di Torino
Settore edilizia scolastica nuove opere

VERIFICHE TECNICHE
STRUTTURALI SU EDIFICI SCOLASTICI
INSERITI NELLE OPERE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
CIRCOSCRIZIONI 7-8-1 PARTE (CENTRO)

PERIZIA STATICA

(fase 1)

Scuola Materna statale “Borgarello”

Corso Sicilia n. 24 - TORINO

ALLEGATO 3

Risultati della campagna di prove sclerometriche

Analisi dei risultati

Elemento n.	Test 1	Test 2	Test 3	Test 4	Test 5	Test 6	Test 7	Test 8	Test 8	Test 9	Test 10	Valore finale caratteristico (Rck)
Pilastro sottotetto n.1	46	42	44	40	46	46	44	39	42	40	40	33
Pilastro sottotetto n.2	38	38	38	40	46	48	44	44	44	44	46	33
Trave sottotetto	34	36	45	38	44	36	44	36	46	46	38	30

Rck medio	32 N/mm2
Rck min	30 N/mm2
$\sigma_{ann,min}$	98 kg/cm2
$\sigma_{ann,medio}$	103 kg/cm2