



CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SICUREZZA ED IGIENE DEI LUOGHI DI LAVORO ED INTERVENTI INTEGRATIVI C.P.I. - BILANCIO 2011.

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

1. RELAZIONE

In considerazione delle valutazioni compiute ed ai dati raccolti sulla base di monitoraggi ed indagini effettuate sugli edifici scolastici ricadenti sul territorio della Città, in relazione anche alle visite ispettive effettuate dal Comando Provinciale V.V.F di Torino ai sensi del D. Lgs. 139/2006 si è ottenuto un quadro generale su cui programmare gli interventi urgenti.

Sulla base delle osservazioni sopra menzionate, in conformità ai contenuti del D.M. 26/08/1992 e del D. Lgs. 81/2008 si è redatto il presente progetto definitivo che prevede l'adeguamento, in conformità alla normativa di prevenzione incendi, del complesso scolastico E 11 situato in via Collino n°4-12, del complesso scolastico E 10 situato in via Romita n.19, del complesso scolastico E 13 situato in strada Castello di Mirafiori n. 45, dell'edificio scolastico sito in via Ambrosini n.1, dell'edificio scolastico situato in c.so Sebastopoli n. 258, oltre agli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza di prevenzione incendi nelle scuole della Città, per ottemperare alle richieste inoltrate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, a seguito di specifico sopralluogo, ex art. 3 D.P.R. 37/98 e/o D. Lgs. 139/2006, di precise prescrizioni contenute nei pareri conformità, ex art.2 D.P.R. 37/98, ovvero interventi di adeguamento normativo in relazione a prescrizioni di altri Enti preposti al rilascio di pareri o nulla osta.





CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Pertanto gli interventi di adeguamento negli edifici scolastici sopra menzionati si possono così riassumere:

Circoscrizione 2

Complesso scolastico E 11 sede della scuola elementare statale “F.Mazzarello” della scuola media statale “Alvaro-Modigliani”, della scuola materna e asilo nido comunale sito in via Collino n.4-12

- realizzazione di pareti in classe 0 di reazione al fuoco, nei corridoi e negli atrii situati ai piani primo e secondo fuori terra ,
- posa di cartellonistica di sicurezza.

Complesso Scolastico E 10, sede della della scuola elementare statale “Gobetti” della scuola media statale “Alvaro-Modigliani”, della scuola materna e asilo nido comunale sito in via Romita n. 19 .

- Installazione della Rete di spegnimento automatico tipo SPRINKLER, nella zona tunnel,
- posa di cartellonistica di sicurezza.

Edificio scolastico sito in Corso Sebastopoli 258 sede della scuola elementare statale “Sinigaglia”

- sostituzione di porte aule didattiche al piano rialzato per garantire apertura verso la via di esodo;
- realizzazione di pareti in classe 0 di reazione al fuoco, nei corridoi e negli atrii situati ai piani primo e secondo fuori terra ,
- compartimentazione n.1 deposito sito al piano seminterrato, adiacente al refettorio;
- posa di cartellonistica di sicurezza.





CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Circoscrizione 5

Edificio scolastico sito in via Ambrosini 1 sede della scuola elementare statale "Nino Costa"

- realizzazione di n. 1 scala protetta (dal piano interrato al piano 3 fuori terra) attraverso la posa di serramenti metallici con vetrate taglia fuoco e pannelli in calciosilicato;
- posa di setti tagliafuoco sulla scala esterna di sicurezza;
- separazione alloggio custode con posa pannelli in calciosilicato;
- realizzazione di locali ad uso deposito attraverso la posa di pannelli in calciosilicato e serramenti resistenti al fuoco;
- realizzazione rampe esterne su uscite di sicurezza refettorio;
- realizzazione ingresso esterno al locale pompe, situato al piano interrato;
- posa di cartellonistica di sicurezza.

Circoscrizione 10

Complesso Scolastico E 13, sede della scuola elementare statale e della scuola media statale "Castello di Mirafiori" del C.T:P. "Castello di Mirafiori" della scuola materna e asilo nido comunale sito in strada Castello di Mirafiori n. 45

- installazione della Rete di spegnimento automatico tipo SPRINKLER, nella zona tunnel.
- realizzazione della vasca di accumulo di circa 30 mc in lamiera di acciaio, con spessore minimo 40/10 mm.con rinforzi in profilati e la verniciatura della stessa con smalto rosso RAL 3000;
- posa di cartellonistica di sicurezza





CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Stante la tipologia dei lavori e l'urgenza della loro realizzazione, come individuato nello studio di fattibilità e documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del Procedimento e Dirigente Settore Edilizia Scolastica Arch. Isabella QUINTO in data 04.02.2011, si è ritenuto opportuno procedere direttamente alla redazione ed approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 93 comma 4 del D. Lgs 163/2006 e smi.

L'importo complessivo presunto dei lavori è di Euro 1.800.000,00, presidi di sicurezza, IVA, oneri di collaudo, incentivo per la progettazione, progettazione interna, spese di pubblicità, spese tecniche incluse e oneri per il rilascio dei pareri di conformità.

La fattibilità amministrativa e tecnica, nonché la conformità alle normative urbanistiche, igieniche ed ambientali sono state verificate nell'attestazione di conformità di cui alla relazione illustrativa.

2.VALIDAZIONE

La sottoscritta QUINTO, Arch. Isabella, Responsabile Unico del Procedimento, individuata con Deliberazione G.C. 21.01.99 n. mecc. 990280/29 es. dal 11.02.99 e G.C. dell'11.04.2000 n. mecc. 0002832/29 es. dal 02.05.2000 e nominata con Disposizione di Servizio n. 672 del 22.01.2010 dell' Ing. G. QUIRICO, Direttore Generale Vicario della Vice Direzione Generale Servizi Tecnici, Ambiente, Edilizia Residenziale Pubblica e Sport, in contraddittorio con il progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, Geom. Massimo Peirone, nominato con Ordine di Servizio prot. N. SC/3015 del 15.03.2011,

- visto l' Art. 46 e 47 del Regolamento Generale dei LL.PP.;
- vista la relazione che precede





CITTA' DI TORINO

VICE DIREZIONE GENERALE SERVIZI TECNICI, AMBIENTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E SPORT

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

CERTIFICA

che il Progetto in oggetto risponde alle caratteristiche progettuali prescritte dall'art. 93, comma 4 del D. Lgs 163/06 smi e pertanto si può procedere alle fasi successive dell'iter approvativo e realizzativo.

Torino,

IL PROGETTISTA
(Geom. Massimo PEIRONE)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
E DIRIGENTE DI SETTORE**
(Arch. Isabella QUINTO)

