



Comando Provinciale Vigili del Fuoco

SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA

Torino

24 APR 2013

Torino, li 22 APR 2013

"Virtus et Abstinentia"

Prot. N° 4683
Tit. 6 Classe 50 Fasc. 159 Sottofasc.

Da citare nella risposta
Prot. N° 1404 /PV
Pratica N. 72571

ALLEGATI ALL'UFFICIO

AI SIG.RA STURA ROSALBA C/O
COMUNE DI TORINO
P.ZZA PALAZZO DI CITTA' 1
10100 - TORINO

e, p.c. Al

Sig. SINDACO di
10100 - TORINO

OGGETTO: COMUNE DI TORINO – Uffici e laboratori di ricerca sita/o in TORINO (TO) VIA NINI BIXIO, S.N. (Att. 71.2.B - 65.1.B - 75.2.B - dell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011) – Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

Con riferimento all'istanza del 27.03.2013 inerente l'oggetto, si esprime parere di conformità, per quanto di competenza, al progetto allegato all'istanza stessa, a condizione che i lavori siano eseguiti in conformità a quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati.

Nel restituire copia degli elaborati timbrati da questo Ufficio, si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere richiesta, in carta legale, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs. n. 139/2006, prima dell'esercizio dell'attività, mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dal DCPST n. 200 del 31.10.2012, disponibile nel sito www.vigilfuoco.it.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/11, si precisa che il presente parere è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni.

1. Per quanto non espressamente rappresentato anche negli elaborati grafici allegati, si precisa che l'alimentazione della cucina deve essere esclusivamente elettrica e gli arredi posti al piano interrato devono essere di natura metallica e/o incombustibile.
2. Il deposito al piano terreno deve essere dotato di idonea aerazione naturale non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta del locale stesso.

Il Funzionario Tecnico Istruttore
Dott. Ing. Giovanni AMENDOLAGINE



Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Salvatore SPANO'

Dott. Ing. Giovanni Amendolagine

C.so Regina Margherita, 330 - 10143 Torino
Tel. 011-74221 - Fax: 011-7422500 e-mail: comando.torino@vigilfuoco.it
e-mail certificata: com.prev.torino@cert.vigilfuoco.it