

## Energy Center

### 2^ ERRATA CORRIGE

Si precisa che la dicitura riportata a pag. 33 del Capitolato Speciale d'Appalto relativo agli impianti termomeccanici ed idrici, alla voce "*gruppo frigorifero ad assorbimento potenzialità frigorifera 170kW*" tra parentesi "escluso dall'appalto", è un semplice rifiuto.

Infatti, in tutte le altre parti del progetto a base di gara, ed in particolare nello stesso Capitolato, nella Relazione di calcolo, negli Elaborati grafici, nell'Elenco prezzi, nonché nel Computo metrico estimativo è descritto e quindi previsto in appalto il "Gruppo di assorbimento di potenzialità pari a 155kW".