CITTA' DI TORINO
VICE DIREZIONE GENERALE INGEGNERIA
DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA
SERVIZIO EDILIZIA PER LA CULTURA
SERVIZIO EDILIZIA PER IL SOCIALE

ENERGY CENTER

CITTA' DI TORINO
Responsabile del Procedimento: Arch. Rosalba STURA
Progettista delle opere Architettoniche e Coordinatore Tecnico del Progetto: Arch. Corrado DeMIANI
Fabbricato e supporto tecnico per l'integrazione del sistema energetico e le innovazioni tecnologiche: Ing. Carmelo DI VITA
Progettista degli impianti tecnologici: Ing. Alfonso FAMA'
Progettista delle opere strutturali: Ing. Flavio AQUILANO
Ing. Elena GRILLONE
Supporto tecnico per la gestione delle terre e rocce di scavo: Ing. Renzo FAVA
Supporto tecnico per la verifica della qualità ambientale: Ing. Donato FERRI
Progettista della Sicurezza: Arch. Gemma BARBERO
Geom. Claudio MASTELLOTTO
Collaboratori Progettazione Opere Edili e Architettoniche: Geom. Antonio LA GAMBA
Arch. Simona MONTAPA
Collaboratori Progettazione Impianti Tecnologici: P.I. Marco COCCA
P.I. Sergio CHIURATO
P.I. Francesco FERRARI
P.I. Maurizio GENOVESE
Collaboratori Progettazione Opere Strutturali: Geom. Luigi BALICE
Geom. Romano RAGO
Professionisti Esterni Supporto Tecnico al Progetto: Ing. Gregorio CANGIALOSI
Arch. Alessia Paola GRIGNIS
Dott. Geol. Giuseppe GENOVESE
SIC. MANENS-TIFS S.p.A.
Supporto al progetto per illuminotecnica sistemi energetici e antincendio Ing. Marcello CONTTO
Ing. Paola LEMMO
Ing. Massimiliano LO TURCO

POLITECNICO DI TORINO
Servizio Edilizia e dipartimento di Energia:

PROGETTO DEFINITIVO

Istanza di valutazione del progetto art. 3 D.M. 07.08.2012
COMPARTIMENTAZIONI, AFFOLLAMENTO E VIE DI ESODO, IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO
PIANO AMMEZZATO E PIANO PRIMO

Scala PDF	1:1
Scala	1:100

ELABORATO	F06
AGGIORNAMENTO E INTEGRAZIONE	MARZO 2013
EMISSIONE	23-NOVEMBRE-2012

LEGENDA

- Compartimento Uffici 1
- Compartimento Uffici 2
- Compartimento Uffici 3
- Compartimento Pubblico spettacolo
- Compartimento Autofficinessa
- Filtro a prova di fumo
- Scala a prova di fumo
- Spazio scoperto
- Area non protetta da sistema di rivelazione incendi
- Struttura R/EI 180
- Struttura R/EI 120
- Struttura R/EI 90
- Struttura R/EI 60
- Struttura R/EI 30
- Aree aperte al pubblico
- Massimo affollamento previsto per aree aperte al pubblico: n. persone
- Massimo affollamento previsto: n. persone
- Capacità di deflusso: n. persone
- Percorso di uscita verso il basso
- Percorso di uscita orizzontale
- Percorso di uscita verso l'alto
- Numero di moduli per uscita
- Porta in classe EI2 120 (ei non diversamente indicato) munita di dispositivo di autochiusura
- Porta incombustibile munita di dispositivo di autochiusura
- Destinazione d'uso del locale
- Uffici
- Aerazione naturale permanente (cyklge piano)
- Aerazione naturale con serramento (accesso autotmessa)
- Pulsante di emergenza
- Idrante a muro per interni con attacco UNI 45 completo di cassetta in lamiera verniciata rossa RAL3000 dotata di lastra trasparente anti U.V. tipo "sate crash", sabbia polmentantata.
- Estintore avente capacità estinguente mettma pari a 34A - 144B - C
- Scivolo Bettolo UNI 70, con scarico automatico anticlino.
- Gruppo attacco motopompa in linea PN 12 con attacco VV.F. UNI 70 mennina gnelo.
- Idrante soprasuolo in ghisa, n. 2 sboccii UNI 45 + n. 1 attacco 'Bettolo UNI 70, con scarico automatico antighiaccio.

0 5m

Compartimento	Piano	Superficie [m²]
Uffici 1	Interrato	540
Uffici 1	Terreno	300
Uffici 1	Primo	440
Uffici 1	Secondo	470
Uffici 1	Terzo	470
Totale Uffici 1		***2220***
Uffici 2	Primo	740
Uffici 2	Secondo	740
Uffici 2	Terzo	740
Totale Uffici 2		***2220***
Uffici 3	Terreno	550
Totale Uffici 3		***550***

COMPARTIMENTAZIONI, AFFOLLAMENTO E VIE DI ESODO, IMPIANTI E PRESIDI ANTINCENDIO - PIANO AMMEZZATO scala 1:100


0 5m
Carico dinomdo max 60 Kg /m.ma
VUOTO SU PORTICO ESTERNO +0.30
+0.00
+4.17
AUDITORIUM
Tradizione
Tradizione
catena di regia
2M
4M
SCALA A
SCALA B
SPAZIO CAMBIO
P.T.TRO
ESPOSITORE
ESPOSITORE
ESPOSITORE