

MODULARIO
V. F. - 101



IL DIRIGENTE SETTORE TECNICO I

Mod 116-bis

Prot. n. 63491/TO



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TORINO

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Visti i DD. PP. RR. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689; le leggi 27-12-1941, n. 1570; 13-5-1961, n. 469 e 26-7-1965, n. 966; il D. M. 27-9-1965; la legge 13-7-1966, n. 615; il D. P. R. 22-12-1970, n. 1391;

Vista la relazione di visita effettuata in data febbraio 1992;

S I R I L A S C I A

a CITTA' DI TORINO (cognome e nome o ragione sociale)

il presente CERTIFICATO che ha validità fino a 31 MARZO 1998

Azienda, industria o deposito (1): Edificio adibito a CASA PROTETTA PER ANZIANI con CENTRALE TERMICA (attività 86 e 91 del D.M. 16/2/82)

sit. in nel Comune di TORINO frazione

Via Valgioie angolo via Exilles N.

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio (2) gas metano

Impianti o apparecchiature pericolosi (3): Centrale termica funzionante a gas metano della potenzialità di 260.000 kcal/h

Automezzi: n. - Motomezzi: n.

Limitazioni e condizioni di esercizio:



Mezzi di estinzione incendi:


- 1) Impianti fissi due prese idrante UNI 70 m/m
- 11 idranti UNI 45 m/m distribuiti su tutti i livelli
- 2) Mezzi portatili estintori vari dislocati su tutti i livelli

Il titolare del presente certificato ha l'obbligo di non variare alcuna delle condizioni in cui trovasi l'esercizio nei riguardi della prevenzione incendi senza autorizzazione di questo Comando.

N.B. Il presente certificato dovrà essere rinnovato alla suindicata scadenza del 31 MARZO 1998

TORINO, li 11/3/92

(1) - (2) - (3): vedi note a tergo
- geom. Dario LONGHINI ab



IL COMANDANTE

(dott. ing. Francesco MINETTI)

Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte; (4)
- b) con le modificazioni appresso indicate,

per la durata di..... ann....., a partire dal

VARIAZIONI:

.....

.....

.....

....., li



IL COMANDANTE



Il presente **certificato** viene rinnovato per la medesima attività:

- a) con l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni già fatte; (4)
- b) con le modificazioni appresso indicate,

per la durata di..... ann....., a partire dal

VARIAZIONI:

.....

.....

.....

....., li



IL COMANDANTE



NOTE

(1) Fabbricato per abitazioni; Stabilimento; Fabbrica; Laboratorio; Magazzino; Autorimessa, ecc. (Attenersi alle elencazioni di cui alle tabelle annesse al D. P. R. 26 maggio 1959, n. 689 e al D. M. 27 settembre 1965)

(2) Indicare la natura ed i quantitativi delle sostanze combustibili, infiammabili ed esplosivi comunque immagazzinate o manipolate.

(3) Indicare il tipo ed il numero di impianti, macchine ed apparecchiature pericolosi esistenti nella fabbrica, nel laboratorio, nel deposito, ecc.

(4) Annullare la dizione che non interessa.