

CATASTO AMIANTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI

Il numero progressivo del catasto identifica l'edificio; pertanto deve essere citato in tutta la corrispondenza riguardante l'edificio

I risultati delle indagini sono comunicati ai Datori di Lavoro anche ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., con riserva di successive integrazioni

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	ESITO ANALISI											ALTRO				
			SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15
			1	2														
			(X) = INTERNI A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)	IMMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/I (§) = SEM < 1 ff/I	Idem (x) = MOCF < 16 ff/I (§) = SEM < 1,6 ff/I	Idem (x) = MOCF < 20 ff/I (§) = SEM < 2 ff/I	Idem (x) = MOCF > 20 ff/I (§) = SEM > 2 ff/I	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; (M) (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata; RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	Note
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	Asilo Nido/Scuola Materna	Via Giulio 30	X								x						I	Bonificato
2	Scuola Elementare "Falletti di Barolo"	Via Cassini 94	X								x							BONIFICATO
3	Edificio ex Arti Bianche (NIM - PM 1^)	Piazza Cavour 14/Via Giolitti 42	X			I	x						x	NO			I	Tubi PI NIM, tubi P2 e P3 PM
4	Scuola Media "L. Il Magnifico"	Corso Matteotti 9	X								x			NO			D	Bonificato
5	Scuola Materna	Via D'Arborea 9/A int. 4	X	X							x			NO			D	BONIFICATO
6	Scuola Materna	Via Poma 14	X		x									NO				
7	Scuola Materna	Via Guido Reni 53	X	X							x						I	BONIFICATO
8	Scuola Materna	Corso Orbassano 122	X	X							x			NO			I	BONIFICATO
9	Scuola Materna	Via Baltimora 64	X	X							x	M		NO			I	
10	Scuola Materna	Corso Orbassano 224/26	X		x							NO		NO				C.T. priva di amianto
11	Scuola Media "Antonelli"	Via Filadelfia 123/2	X								x						D	BONIFICATO
12	Scuola Elementare "Sclarandi"	Via Baltimora 171	X/A	X							x						D	BONIFICATO
13	Ex Scuola Elementare succ. Sclarandi	Via Filadelfia 240	X								x							CHIUSO
14	Scuola Media Modigliani (ex Donini)	Via Rubino 67 angolo via Collino	X								x						D	BONIFICATO
15	Asilo Nido "Mongolfiera"	Via Bardonecchia 34/36	X		x									NO				esclude la presenza di amian
16	Asilo Nido "Il Canguro"	Via Braccini 75	X	X							x						I	BONIFICATO

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (X) = MOCF < 10 ff/l (S) = SEM < 1 ff/l	Idem (X) = MOCF < 16 ff/l (S) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (X) = MOCF < 20 ff/l (S) = SEM < 2 ff/l	Idem (X) = MOCF > 20 ff/l (S) = SEM > 2 ff/l	(X) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (X) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRIO
17	Scuola Materna Malta	Via Braccini 75	X	X							x						I	BONIFICATO
18	Scuola Materna "Brissogne"	Via Brissogne 39	X	X							x						I	Bonificato
19	Scuola Materna "Piccolo Torino"	Via Collegno 65	X	X		I+C	x					D	x	NO			I	tubazione in cantina
20	Scuola Materna	Via Fattori 113	X		x							NO		NO				
21	Scuola Materna	Via Vandalino 109/(Germonio 35)	X	X							x						D	BONIFICATO
22	Scuola Materna "Berta"	Via Berta 15	X	X							x						D	BONIFICATO
23	Scuola Materna	Via Braccini 63	X		x							NO		NO				
24	Scuola Materna "Rousseau"	Via Delleani 19	X	X		C	§					D		NO			D	Chiuso. Effettuato SEM
25	Scuola Materna	Via Pozzo Strada 12	X		x									NO				
26	Scuola Materna	Via Tolmino 30	X		x									NO				
27	Scuola Elementare "Ottino"	Via Brissogne 32	X/A	X							x						D	BONIFICATO
28	Scuola Elementare	Via Palmieri 58	X/A								x			SI	NO		D	ti frammenti pavimenti nel so
29	Scuola Elementare	Via Berta 15	X/A	X							x						D	BONIFICATO
30	Scuola Elementare "Toscanini"	Via Tofane 28	X								x			SI			D	. Rimossi. Rimossi pavimenti
31	Scuola Media "Pezzani"	Via Millio 42	X			I	x							SI			D	
32	Scuola Media "Palazzeschi"	Via Lancia 140	X	X							x						D	BONIFICATO
33	Ex laboratorio Scuola Materna	Via Braccini 75	X	X							x						I	BONIFICATO
34	Ex Laboratorio Musicale	Corso Francia 285	X								x						I	BONIFICATO
35	I.T.E.R.	Via Revello 18	X		x									NO				
36	Ist. Magistrale "Berti"	Via Duchessa Jolanda 27 bis	X								x							ALLA PROVINCIA
37	Istituto Professionale "Bosso"	Via Moretta 55	X		x									NO				

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COBERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
38	Istituto Professionale "Plana"	Piazza Robilant 5	X	X							x							ALLA PROVINCIA
39	Istituto Professionale "Plana" - succ.	Via Chiomonte 4	X								x							ALLA PROVINCIA
40	I. F. P. "Mario Enrico"	Via Bardonecchia 149	X	X		I+C	§					c						Allo C.S.E.A.
41	Scuola Materna Municipale	Via Bellardi 56	X	X							x	M					I	BONIFICATO
42	Scuola Materna Municipale "Cavaglia"	Via Carrera 23	X								x			SI				BONIFICATO
43	Scuola Materna Municipale	Via Medici 12	X								x			SI			I	BONIFICATO
44	Scuola Materna Municipale "Casa del Sol"	Via Valgioie 10	X			I+C	x					D/M	x	SI			I	Comignoli
45	Scuola Materna Statale "A. Manzoni"	Via Balme 46	X								x			SI			D	catl pavimenti e rimossa font
46	Scuola Materna Statale	Via Pinelli 9	X			I	x					B		SI			D	Canna e comignolo
47	Scuola Materna Statale	Via Valgioie 72	X		x									NO				
48	Scuola Elementare "Duca D'Aosta"	Via Capelli 51	X/A			I	x										D	
49	Scuola Elementare succ. "Armstrong"	Corso Monte Grappa 81	X/A	X							x	M		SI	NO		D	eti rimosse, bonificata copert
50	Scuola Elementare "Buoncompagni"	Via Galvani 7	X/A								x			SI	NO		D	Bonificato
51	Scuola Elementare "Kennedy"	Via Pacchiotti 102	X/A	X							x		x	SI	NO		D	nessi detriti in cantina e fiorie
52	Scuola Elementare succ. "Calvino"	Via Zumaglia 41	X/A								x			NO	NO		D	
53	Scuola Materna ed Elementare	Corso Svizzera 59/61	X/A								x			SI	RIM		I	anto da 11 analisi diverse ditt
54	Scuola Elementare "Gambaro"	Via Talucchi 19	X			I	x							NO	NO		D	Canne immondizia
55	Scuola Elementare "E. De Filippo"	Via Fossano 16	X								X			SI			D	solo pavimenti
56	Scuola Media Schweitzer"	Via Zumaglia 41	X		x									NO				
57	Scuola Media	Via Le Chiuse 80	X								x			SI			D	Bonificato
58	Scuola Media "Dante Alighieri"	Via Pacchiotti 80	X/A								x		x	NO			I	BONIFICATO

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)														
59	Scuola Media "De Sanctis"	Corso Svizzera 53	X								x			SI			D	solo pavimenti, bonificata
60	Laboratorio	Via M. Della Sallette 19	X	X							x						I	ALLA PROVINCIA
61	Laboratorio Teatrino "Cattaneo"	Via Asinari di Bernezzo 19	X								x						D	BONIFICATO
62	Liceo Classico "Cavour"	Corso Tassoni 15	X								x							ALLA PROVINCIA
63	Scuola Elementare "Toscanini"	Via Monte Ortigara 18																DOPPIO - VEDI 30
64	Laboratori Scuola Elementare	Via Carrera 58																DOPPIO - VEDI 176
65	Ludoteca - Laboratorio teatrale	Via Gladioli 27	X								x						D	DEMOLITO
66	Laboratorio Scuola Materna	Via Gladioli 29	X								x						D	DEMOLITO
67	Complesso Scolastico Scuola Materna	Corso Cincinnato 200	X		x									NO				
68	Asilo Nido "I Delfini"	Via Terraneo 1	X	X		I	x							NO			I	TUBAZIONE MURATA
69	Scuola Materna "Vallette A"	Via Verbene 4	X		x									NO				
70	Scuola Infanzia Municipale "Vallette B"	Via Primule 36/c	X			C	x					NV		NO				Pilastrini porticato
71	Scuola Materna	Piazza Manno 22	X			C	x					D		NO			I	Comignoli
72	Scuola Materna	Via Gorresio 13	X	X		I	x										I	Tubazioni sottotetto
73	Ex Scuola Elementare e Materna "Gadda"	Corso Lombardia 114/120	X			I+C	x					C		SI			I	Pannelli e comignolo
74	Scuola Elementare "Capponi"	Via Venaria 79/15	X/A								X			NO	NO		D	
75	Scuola Elementare "S. Aleramo"	Via Lemie 48	X/A			I	x							SI	RIM		I	Tubazioni a vista
76	Scuola Elementare - succ. "Angelini"	Via Sospello 64	X			C	X					B		SI			D	omignolo vd cat 193-No tetto
77	Scuola Materna "Viberti"	Via Cambiano 10	X		x									NO				
78	Scuola Elementare - succ. "Galimberti"	Via Mosca 11	X/A								x						D	BONIFICATO
79	Scuola Media "Pertini" (ex "Righi")	Corso Grosseto 112	X/A	X							x						D	BONIFICATO

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	(X) = INTERNI COPERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
80	Scuola Media "Saba"	Via Lorenzini 4	X								x			SI			D	
81	Scuola Materna "Principessa Piemonte"	Via Paisiello 1	X	X							X	D		NO			I	ificata copertura alloggio cus
82	Scuola Materna "Disney"	Via Scotellaro 7/9	X			I	x							NO			D	Pannelli e macerie nel cortile
83	Scuola Materna	Corso Mamiani 1	X								x						D	DISTRUTTO DA INCENDIO
84	Scuola Materna "I Fanciulli"	Via Mercadante 129	X	X							x						I	BONIFICATO
85	Ex Elementare "Pestalozzi"	Via Courmayeur 5	X			C	X					D						IN DISUSO
86	Scuola Media "Baretti"	Via Santhia' 78/86	X	X							x						D	BONIFICATO
87	Scuola Media "Corelli"	Corso Taranto 160	X								x							BONIFICATO
88	Scuola Elementare "Novaro"	Via Corelli 4 ang. via Ancina15	X/A								x						I	NO AMIANTO
89	Scuola Materna Statale	Via Lanzo 28	X	X		I+C	x					D					D	Tubi e comignoli
90	Scuola Materna Statale (D.D. "Capponi)	Via Lanzo 146	X	X		I	x										I	Tubi vespaio
91	Scuola Materna "D'Acquisto"	Via Novi 2	X		x									NO				tetto piano non ispezionabile
92	Scuola Elementare	Via Santorre di Santarosa 11	X		x									NO				
93	Scuola Materna	Via Cecchi 2	X	X		C	x					B					I	Comignoli
94	Scuola Elementare "Lessona"	Corso Regio Parco 19	X								x						D	BONIFICATO
95	Scuola Materna	Via Varallo 33	X		x									NO				tetto piano non ispez.
96	Scuola Media "Marconi succ. Rosselli"	Via Ricasoli 15	X	X							x	C		NO			D	Bonificato
97	Scuola Media "Marconi"	Via Asigliano Vercellese 10	X	X							x						D	BONIFICATO
98	Scuola Materna "Fiorina"	Strada Calleri 8	X		x									NO				
99	Scuola Internazionale "Altiero Spinelli"	Via S.Sebastiano Po 6	X	X							x			NO			D	
100	Scuola Materna "Principe Amedeo di Sav	Via Montemagno 59	X		x									NO				CONVENZIONATA

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
101	Scuola Materna	Corso Sicilia 24	X								x							BONIFICATO
102	Scuola Materna "S. Margherita"	Strada S.Vincenzo 144	X								x			SI			D	Bonificato
103	Scuola Mat. ed Elem. Succ. "Fioccardo"	Corso Moncalieri 400	X								x			NO				
104	Scuola Elementare "S. Margherita"	Strada Pecetto 12	X	X							x						D	BONIFICATO
105	Scuola Materna "D'Azeglio"	Via Giuria 43	X	X							x			NO			D	BONIFICATO
106	Scuola Materna "Giotto"	Corso Bramante 75	X								x			SI			I	BONIFICATO
107	Scuola Elementare "Rayneri" (Scantinati)	Corso Marconi 28	X/A								x						D	BONIFICATO
108	Scuola Media "Manzoni"	Via Giacosa 25	X		x									NO				
109	Istituto "Giulio"	Via Bidone 11	X	X							x							ALLA PROVINCIA
110	Scuola Materna e Media c/o Ist. per Ciec	Via Nizza 151	X								x			NO				
111	Scuola Materna	Piazza Guala 140	X		x									NO				
112	Scuola Materna "V. da Feltre"	Via Alassio 22	X	X							x			NO			I	BONIFICATO
113	Scuola Media "Giovanni XXIII"	Via Nichelino 7	X		x									NO				
114	Istituto "Giolitti"	Via Alassio 20	X								x							ALLA PROVINCIA
115	Scuola Elementare "Cairolì"	Via Rismondo 68 (Millelire 40)	X/A	X							x			SI	NO		D	BONIFICATO
116	Scuola Media "VIII Marzo"	Via Coggiola 22	X								x			NO			D	Rimossi pannelli
117	Scuola Elementare - Succ. "Salvemini"	Via Monteponi 57/60	X								x						I	DEMOLITO
118	Cimitero Monumentale - Porticati Sepoltu	Corso Novara 135	X	X							x			NO			I	IN CONCESSIONE
119	Cimitero Monumentale - Porticati Sepoltu	Corso Novara 135	X	X							x			NO			I	IN CONCESSIONE
120	Cimitero Monumentale - Fab. Loculi - Ca	Corso Novara 135	X	X							x						D	IN CONCESSIONE
121	Cimitero Monumentale - Magazzino I LL.	Corso Novara 135	X	X							x						D	IN CONCESSIONE

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COBERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	Note
122	Cimitero Parco - Fabbricati servizi	Via Bertani 80	X								x						D	IN CONCESSIONE
123	Cimitero Parco - Tettoia Magazzini	Via Bertani 80	X	X							x						D	IN CONCESSIONE
124	Cimitero Mirafiori - Tettoia Magazzini	Corso Unione Sovietica 311	X	X							x						D	IN CONCESSIONE
125	Cimitero "Cavoretto" - C.T. E W.C. Pubbli	Strada Cimitero di Sotto	X								x						D	IN CONCESSIONE
126	Cimitero "Sassi"	Strada Cimitero di Sassi 24	X								x						D	IN CONCESSIONE
127	Cimitero "Abbadia di Stura"	Strada Settimo 307	X	X							x						I	IN CONCESSIONE
128	Palazzo Civico	Piazza Palazzo di Città 1	X			I	x						x	NO				Scantinati e pavimenti
129	Ufficio Tecnico LL.PP.	Piazza S.Giovanni 5	X			I	§											suaina area esterna - Pavimen
130	Uffici e Servizi	Via Arsenale 33	X								x			SI				solo pavimenti. Dismesso
131	Edificio Comunale	Via Caltanissetta 12/14	X	X							x							DEMOLITO
132	Edificio Comunale	Via Sospello 129	X	X							x						I	CHIUSO
133	Uffici Statistica	Via Frejus 21	X			I	x							SI				Pavimenti
134	Centro Rete Biblioteche	Via Cesana 24	X	X		C	x					C					I	
135	Palazzo Uffici e Scantinato	Piazza Palazzo di Città 7	X			I	X							SI				Pavimenti
136	Deposito Uffici	Via Bologna 47	X	X		I	x					C					NO	solo canna aerazione scale
137	Ex Aule Giudiziarie	Corso Regina Margherita 540	X	X		C	x					M		NO			I	
138	Borgo Medievale	Viale Millo - Parco del Valentino	X			I	x					NV	x	NO			I	tubazione confinata e camini
139	Magazzino Teatro "Regio"	Strada Settimo 409/411	X								x							BONIFICATO
140	Ex Cinema "Astra"	Via Pilo 6	X	X							x							CHIUSO
141	Magazzino Teatro "Stabile"	Via Rieti 12	X	X	x							NO		NO				tetto in lamiera
142	Mercato Coperto III - Abbigliamento	Piazza Repubblica 23/25	X								x							DEMOLITO

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (X) = MOCF < 10 ff/l (S) = SEM < 1 ff/l	Idem (X) = MOCF < 16 ff/l (S) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (X) = MOCF < 20 ff/l (S) = SEM < 2 ff/l	Idem (X) = MOCF > 20 ff/l (S) = SEM > 2 ff/l	(X) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (X) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	Note
143	Piscina Comunale	Corso Ferraris 294	X								x			NO			I	Bonificata
144	Tribuna Coperta - Locali spogliatoio e ser	Corso Sebastopoli 115	X	X							x						I	BONIFICATO
145	Edificio Comunale	Via Deigo 6	X		x									NO				
146	Autocarrozzeria	Via Giulio ang. via Bligny	X		x									NO				
147	Palazzetto dello Sport	Viale Burdin 10	X								x						I	BONIFICATO
148	Stadio Parco Ruffini	Viale Hugues 10	X								x			NO			I	BONIFICATO
149	Piscina "Franzoy"	Strada Antica di Collegno 221	X								x							BONIFICATO
150	Bocciodromo "Comollo"	Corso Lombardia 194	X								x							DEMOLITO
151	Fabbricato Spogliatoi e Servizi	Via Germagnano 8																DOPPIO - VEDI 381
152	Regaldi Centrale Termica	Via Monteverdi 4	X								x							BONIFICATO
153	Bocciofila "Madonna del Pilone"	Corso Casale 107-Michelotti 102	X	X							x	C		NO			D	Bonificato
154	Piscina "Colletta"	Via Carcano 27/7	X								x			SI			D	Bonificati pavimenti
155	Club Scherma "villa Glicini"	Viale Ceppi 5	X								x							BONIFICATO
156	Edificio	Via Tunisi 5	X								x							DA NON FARE
157	Magazzino ed Ufficio Economato	Via Frejus 23	X	X							x			NO			I	TO - solo lastre in cop. lato v
158	Magazzino S.T. XIX e V	Via Vigone 80	X	X							x						I	BONIFICATO
159	Magazzino Economato	Via Vigone 80	X	X							x						NO	BONIFICATO
160	Magazzino Economato	Via Rieti 12 ang. via Val Lagarina	X	X	x									NO				C.T. priva di amianto
161	Magazzino Suolo Pubblico	Via Pinelli 69/73	X								x						D	BONIFICATO
162	Magazzino Ponti e Canali	Corso Umbria 53	X			C	X					C					D	NON UTILIZZATO
163	Magazzino Verde Pubblico	Via Buscalioni 1/3	X	X							x						D	BONIFICA IN CORSO

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
164	Edificio Centrale	Via Bazzi 4	X	X		I	x										I	
165	Ex Direzione FIAT	Corso Ferrucci 122/128	X	X		I	x										I	amento PI e intercapedine, b
166	("Superga")	Strada Dei Colli 36	X	X							x	D					D	Bonificato
167	(Parco "Leopardi")	Corso Moncalieri 147	X	X							x						D	Bonificato
168	(Parco "Cavoretto")	Via S.Rocco 24	X	X							x	C					D	SOLO TETTOIE
169	Villa "Abbeg"	Strada S.Vito Revigliasco 65	X	X							x						D	Bonificato.
170	Area Ex Bonafous	Strada Chieri - Pecetto n. 34 - Ch	X	X							x	D		NO			I	
171	Comunità Alloggio	Via Gioia 9	X			I	x							NO			D	Tubazioni AEM
172	Casa di Riposo "Carlo Alberto"	Corso Casale 56	X								x							BONIFICATO
173	Centro Socio Terapeutico - Anagrafe	Via Sospello 131/A	X	X							x						I	CHIUSO
174	Centro Giovani	Corso Siracusa 225	X	X							x						I	BONIFICATO
175	Centro di Incontro	Via Rubino 86	X	X							x						D	DEMOLITO
176	Ex Laboratorio Scuola Elementare	Via Carrera 58	X	X							x			SI			I	DEMOLITO
177	C.S.T. C.A.D. Coop.	Via Pio VII 65	X	X		I+C	x					C		NO			I	Centrale termica
178	Centro Socio Assistenziale	Via Nizza 410	X	X		C	x										D	Concessione
179	Centro Servizi Sociali	Via Monastir 47	X	X							x						I	IN DISUSO
180	Ex Whole	Via Plava 177/6	X	X							x						D	Demolito
181	Centro Socio Terapico e Centro di Incontr	Via Orbetello 113/113A	X			I+C	x					C		NO			I	re del tetto, pareti e controso
182	Centro di Incontro e Laboratorio	Via Querce 23 Bis	X	X							x						I	BONIFICATO
183	Bagni Municipali "Campidoglio"	Via Bianzè 28	X	X		I	x							NO			I	Tube fogna in CT
184	Cooperativa "Sportidea"	Via Fiesole 19 A	X								x			NO			NO	BONIFICATO

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(X) = INTERNI (A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (X) = MOCF < 10 ff/I (S) = SEM < 1 ff/I	Idem (X) = MOCF < 16 ff/I (S) = SEM < 1,6 ff/I	Idem (X) = MOCF < 20 ff/I (S) = SEM < 2 ff/I	Idem (X) = MOCF > 20 ff/I (S) = SEM > 2 ff/I	(X) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (X) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRIO
185	CT Chiesa "Gran Madre di Dio"	Piazza Gran Madre di Dio n. 4	X		x									NO				tubazione interrata bonificata
186	Capannoni ex "Fergat"	Via Millio 14	X	X							x							DEMOLITI E RICOSTRUITI
187	Sede VV. UU. "Santa Rita"	Via Pinchia 11	X	X							x						I	BONIFICATO
188	Sede VV. UU. "Mirafiori Sud"	Via Morandi 10 (1^ Pref.)	X	X							x			SI			I	Bonificato
189	Liceo "Santorre di Santarosa"	Via Delleani 17	X	X							x							CEDUTO
190	Centro Accoglienza Nomadi	Corso Monte Grappa 116	X	X							X	M		NO			D	Demolito
191	Scuola Materna	Via Monte Cristallo 9	X	X							x	D		NO			D	
192	Scuola Media "Pascoli"	Piazza Bernini 5	X	X							x			SI			D	BONIFICATO
193	Scuola Materna "Vittorio Veneto"	Via Sospello 64	X			I	x					D		SI			I	di anche catasto 76-Comigno
194	Scuola Media "VIII Marzo"	Via Millelire 40	X	X							x	M		NO			D	Bonificato
195	Laboratorio dell'Immagine	Via Millelire 40	X	X							x			NO			I	Bonificato
196	Scuola d'Infanzia "Cellini"	Via Madama Cristina 134	X		x									NO				C.T. priva di amianto
197	Scuola Materna "Bechis"	Via Terraneo 1	X	X							x						I	BONIFICATO
198	Parco "Maddalena": "Estate Ragazzi"	Strada S. Vito 479 - Revigliasco	X								x						D	BONIFICATO
199	Magazzino	Strada S. Vito 479 - Revigliasco	X								x						D	BONIFICATO
200	Area Ex Bonafous (Vd 170)	Strada Chieri - Pecetto n. 34 - Ch		X							x							In concessione (VD 170)
201	C.S.T.	Via Baltimora 91	X			C	x					D		NO			I	Vuoto
202	C.S.T.	Via Osoppo 51	X			I	x							NO			I	
203	Ex Scuola	Via Carlo Del Prete 79	X								x							CHIUSO E INUTILIZZATO
204	Scuola Materna	Via Thures 11	X	X							x			NO			D	DEMOLITO
205	Centro di Incontro	Piazza Umbria	X		x									NO				

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)															
206	Centro di Incontro	Via Plava 177/4	X			C	X					B					NO	In concess. Comignolo	
207	Scuola Elementare "King"	Via Germonio 4	X/A	X							x						NO	D	BONIFICATO
208	Scuola Elementare "King" - succ.	Corso Francia 377	X								x							D	Bonificato forno
209	Scuola Elementare "Dewey" - Complesso	Via Passoni 13	X/A		x									NO	RIM			I	uno scaldavivande rimosso
210	Scuola Elementare "Ambrosini"	Via Pioppi 45	X/A			I	x							SI	RIM			I	Tubazioni
211	Istituto "Gobetti Marchesini"	Via Figlie dei Militari 25	X								x								ALLA PROVINCIA
212	Istituto Professionale Statale "Albe Steine"	Lungo Dora Napoli 25	X								x								ALLA PROVINCIA
213	Scuola Materna e Asilo Nido	Via Ala di Stura 23	X		x									NO					
214	Scuola Materna e Asilo Nido	Via Reiss Romoli 45	X	X							x							I	BONIFICATO
215	Scuola Materna	Via Sansovino 111	X	X							x		x	SI				I	Bonificato
216	Liceo Classico "M. D'Azeglio"	Via Parini 8	X	X							x								ALLA PROVINCIA
217	Liceo "Cavour" - succ.	Via Tripoli 82	X								x								ALLA PROVINCIA
218	Chiesa "S. Massimo"	Via Mille 28	X								x		x					D	BONIFICATO
219	Centro Civico "Cascina Giaione"	Via Reni Guido 114		X							x	NV						I	Bonificato
220	Edificio (Comunità Alloggio)	Piazza Papa Giov. XXIII/c/so Sira		X							x							D	BONIFICATO
221	Ex Magazzino Suolo Pubblico	Corso Ferraris 247		X							x								CEDUTO ATERZI
222	Magazzino Giardini ed Alberate	Corso Orbassano 200-P.Rignon		X							x								BONIFICATO
223	Bagni Pubblici "S. Paolo"	Via Luserna di Rora' 8		X	x									NO					
224	Carrozzeria	Via Millio 9/11		X							x								DEMOLITO
225	Bagni Pubblici	Via Saccarelli 18		X							x								BONIFICATO
226	Magazzino Servizi Generali	Corso Appio Claudio 176		X							x								BONIFICATO

ALTRO

Note

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (X) = MOCF < 10 ff/I (S) = SEM < 1 ff/I	Idem (X) = MOCF < 16 ff/I (S) = SEM < 1,6 ff/I	Idem (X) = MOCF < 20 ff/I (S) = SEM < 2 ff/I	Idem (X) = MOCF > 20 ff/I (S) = SEM > 2 ff/I	(X) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (X) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	Note
227	Edificio	Piazza Massaua 18		X							x							BONIFICATO
228	Centro Socio Terapeutico	Via Pilo 50		X							x							BONIFICATO
229	Laboratori pre-professionali	Via Foligno 2		X		C	x					CM						
230	Magazzino Economato	Strada Basse di Stura 33	X	X							x						D	DEMOLITO
231	Comunità Alloggio	Lungo Dora Savona 30		X							x						I	BONIFICATO
232	Cooperativa "Agriforest"	Strada Nobile 36		X		C	x					D					D	ex magazzino Giard. e Alb.
233	Magazzino Giardini ed Alberate	Via Thaon di Revel 10		X							x							BONIFICATO
234	Caserma VV.F.	Via Corradino 5/Genova 258		X		C	x					D/M						Tettoia cortile
235	Centro Civico	Strada Castello di Mirafiori 7	X	X							x						I	BONIFICATO
236	Ex Scuola Media "Pavese"	Via Candiolo 79		X							x							BONIFICATO
237	Edificio	Via Plava 177/4																DOPPIO - VEDI 206
238	Ex Laboratori CSEA	Piazza Jona 4																DOPPIO - VEDI 452
239	Mercato IV Alimentare	Piazza Repubblica	X	X							x							DIRITTO D'USO A TERZI
240	Centro Socio Terapeutico	Via Baltimora 91																DOPPIO - VEDI 201
241	Farmacia Comunale n. 35	Via Cimabue 8	X	X							x							EDIFICIO PRIVATO
242	Ex Scuola	Via Carlo Del Prete 79																DOPPIO - VEDI 203
243	Anagrafe	Via Saccarelli 18	X	X	x							NO		NO				
244	Ex CEAT (in uso a terzi)	Corso Regio Parco 15	X	X							x							IN DISUSO
245	Ex Arsenale Militare	Piazza Borgo Dora	X	X							x							IN BONIFICA
246	Magazzino Suolo Pubblico	Via Buscalioni 23	X	X							x	C					I	Bonificato
247	Ex C.R.A.L. A.T.M.	Corso Belgio 91	X	X							x						D	BONIFICATO

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)															
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	Note	
248	Magazzino Segnaletica	Via Pavia 17/A	X	X							x						I	BONIFICATO	
249	Magazzino Economato (in proprietà a ter	Corso Tortona 53	X	X							x								CEDUTO A TERZI
250	Ex Magazzino Giardini e Alberate	Parco Cavoretto	X	X							x	M						D	Sostituite tettoie
251	Amici del Fiume - Amici della Piola	Corso Moncalieri 18	X	X							x							D	ato, pavimento no amianto R
252	Fabbricati Vari	Zona Valentino	X	X							x							NO	DA NON FARE
253	Alloggio Custode	Parco Rimembranza	X	X		I+C	x					C		NO				I	azione locale caldaia, lastre t
254	Ex Zoo	Viale Michelotti	X	X							x							NO	IN GESTIONE A TERZI
255	Ex Scuola s. Vito - Magazzino Giardini e	Strada S. Vito	X	X							x							NO	CHIUSO
256	Centro Civico	Via Campana 28	X	X		I	x						x					D	Coibente tubazioni
257	Laboratorio Lettura	Viale Medaglie d'oro 88	X	X							x			SI				I	BONIFICATO
258	Mercato Ortofrutticolo Ingrosso	Via Giordano Bruno	X	X							x								IN DEMOLIZIONE
259	U.S.L. "Gruppo Spontaneo" - Laboratorio	Via Pisacane	X	X							x								DEMOLITO
260	Laboratori Scolastici	Via Abeti 12/1		X							x							I	CHIUSO
261	Scuola Media "L. Da Vinci"	Via Abeti 13	X	X		C	x											D	COPERTURA RIMOSSA
262	Scuola Materna Statale "Luxemburg E/02	Via Abeti 15		X		C	x					D		NO				D	
263	Scuola Materna Statale (D.D. "Cairolì")	Via Artom 109/3	x								x							D	Bonificato
264	C.F.P. "Caduti per la libertà"	Via Bazzi 4		X	x							NO		NO					
265	Scuola Materna Statale (D.D. "Parini")	Via Beinasco 34	X	X							x			NO				D	BONIFICATO
266	Scuola Media "F. Juvarra"	Via Belfiore 46		X							x								ALLA PROVINCIA
267	Scuola Elementare "Pacchiotti"	Via Bertola 10	A	X							x								BONIFICATO
268	Scuola Elementare "Pietro Micca"	Strada Bertolla 50		X		I+C	x					M						D	Comignoli e tubi a vista

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
269	Scuola Media "Nigra"	Via Bianzè 7-9	X	X												x	D	COPERTURA BONIFICATA
270	Istituto Magistrale "R. Margherita"	Via Bidone 9		X							x							ALLA PROVINCIA
271	Scuola Elementare "Deledda"	Via Bologna 77	A	X							x						D	ALLA PROVINCIA
272	Scuola Materna Statale (D.D. "Casalegno	Via Boston 33	X	X							x	D		NO			D	
273	Ex Istituto "Prinotti" - Scuola Materna	Via Bruino 14	X	X							x			SI			D	BONIFICATO
274	Laboratorio Ceramica	Corso Cadore 20/8		X							x						I	BONIFICATO
275	Scuola Materna	Corso Caduti sul Lavoro 5		X		I	x							NO			I	Tubi vespaio e guarnizione C
276	Scuola Elementare "Sclopis"	Via del Carmine 27	A	X		I	x							SI	NO		D	Pavimenti
277	Scuola Media "Olivetti" - succ.	Via Catalani 4	X	X							x			NO			D	BONIFICATO
278	Scuola Elementare "Parini" - succ. "Auror	Via Cecchi 16	A	X		I		x				M		NO	NO		D	pertura, rimane pavimento ra
279	Scuola Media "Morelli"	Via Cecchi 18		X							x	M		SI			D	Bonificato
280	C.E.S.M.	Via Cena 5		X							x						I	BONIFICATO
281	Scuola Elementare "Agazzi"	Via Chambery 33	X/A	X							X	C		NO	NO		D	rimosse tubazioni e paviment
282	Scuola Materna Statale "De Amicis"	Corso Cirie' 3/A		X							x						I	BONIFICATO
283	Scuola Materna Statale (D.D. Kennedy")	Via Cossa 115/21		X							x						D	BONIFICATO
284	Scuola Elementare "Collodi"	Corso Croce Benedetto 26	A	X							x			NO	RIM		I	BONIFICATO
285	Scuola Elementare "Dal Piaz" succ. "Tos	Corso D'Albertis 22	X	X							x			SI			D	BONIFICATO
286	Scuola Materna	Via Deledda 9		X							x						I	FICATO-Non trovato altro am
287	Asilo Nido "Il Girasole"	Via Deledda 13	X	X		I	x										I	Tubi a vista
288	Scuola Elementare "Lessona"	Via Fiocchetto 29		X							x						D	BONIFICATO
289	Scuola Media "Pola"	Via Foglizzo 15	X	X							x			NO			D	BONIFICATO

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		ESITO ANALISI												ALTRO	
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)	MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture		INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
290	Scuola Elementare "King" succ.	Corso Francia 373		X														BONIFICATO
291	Ex scuola Media "Neruda"	Via Frattini 15	X	X		I+C			x								I	
292	I.P. Alberghiero "Colombatto"	Via Gorizia 7		X														ALLA PROVINCIA
293	Scuola Materna "Centro Europa B"	Via Guidobono 2		X													I	Bonificato 2006
294	Scuola Materna Statale "G. Fanciulli"	Via Invernizio Carolina 21		X		I	x										D	Guarnizione botola in CT
295	Scuola Media "Colombo"	Piazza Jona 5		X		C	x										D	Tubazioni PI
296	Scuola Materna Statale "Duca degli Abru"	Largo La Loggia 53		X		I	x										D	Tube sottotetto
297	Scuola Elementare "Parri"	Via Lanzo 147/11	A	X													D	BONIFICATO
298	Istituto Professionale "G. Galilei"	Via Lavagna 8		X														ALLA PROVINCIA
299	Scuola Elementare "G. Gozzano" - Palest	Via Luini 123		X														ALLA PROVINCIA
300	Scuola Media "Maritano"	Via Marsigli 25	X	X													D	Bonificata
301	Conservatorio "G. Verdi"	Via Mazzini 11	X	X		I	x										D	Pavimento Saletta Organo
302	Collegio "Ottolenghi"	Strada Mongreno 329		X														CHIUSO
303	Asilo Nido e Scuola Materna	Via Monte Novegno 31		X													I	
304	Scuola Materna	Via Moretta 57		X													I	BONIFICATO
305	Scuola Elementare "Salvemini"	Via Negarville 30/6	A	X													D	COPERTURA BONIFICATA
306	Scuola Materna "Mirafiori Sud"	Via Negarville 30/8		X													I	BONIFICATO
307	Scuola Media "Negri"	Via Negri 23 (ex Caprera 105)	X	X													D	Bonificato
308	Ludoteca	Corso Orbassano 264		X													I	BONIFICATO
309	Asilo Nido e Scuola Materna "Alice"	Via Paoli 75		X		I	x										I	Tubi nel vespaio
310	Scuola Materna	Via Pisacane 71		X													I	BONIFICATO

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRIO
311	Scuola Materna "Mirafiori Ovest"	Via Plava 177/2		X							x						D	BONIFICATO
312	Asilo Nido e Scuola Materna "Mafalda"	Via Podgora 28	X	X		I	x							NO			I	
313	Scuola Materna Statale (D.D. "Duca degli	Via Poirino 9		X							x			NO			I	BONIFICATO
314	Scuola Materna Statale "Agazzi"	Via Postumia 28		X							X	C		NO			D	
315	Scuola Elementare "Muratori"	Via Ricasoli 30		X							x			SI			D	BONIFICATO
316	Scuola Materna Statale (D.D. "Montale")	Via Rovereto 21	X	X							x			NO			D	BONIFICATO
317	Scuola Elementare "Don Milani"	Via S.Marino 107	A	X		I	x								SI		D	Guarnizioni forno
318	Scuola Elementare "Sinigaglia"	Corso Sebastopoli 258	A	X		I+C	x					M		NO	NO		D	Tubi, pannelli ext, comignoli
319	Scuola Materna Statale "Andersen" (D.D.	Via Stelvio 45		X							x			NO			D	BONIFICATO
320	Scuola Media "Frassati"	Via Tiraboschi 33	X	X							x			NO			D	Bonificato
321	C.E.S.M. - Scuola Materna	Via Torrazza Piemonte 10	A	X							x			NO	NO		I	
322	Complesso "Marchesa"	Corso Vercelli 147	A	X							x						I	BONIFICATO
323	Scuola Elementare "Sabin"	Corso Vercelli 157	X/A	X		I	x							SI	NO		D	
324	Scuola Media "Serantini"	Via Vigone 72	X	X							x							ALLA PROVINCIA
325	Asilo nido e Scuola Materna "Grillo"	Via Vittime di Bologna 10		X	x													TETTO PIANO IN GUAINA
326	Motovelodromo	Corso Casale 144		X							x							DATO IN CONCESSIONE
327	Serv. Centrale Musei Civici - Capannone	Corso Ferrucci 122/128																DOPPIO VEDI 165
328	Impianto Calcio "Vallette" - prefabb. "Mort	Via dei Gladioli 33	X	X							x			NO			D	Demolita struttura
329	Bocciofila "Parco Crescenzio"	Lungo Dora Colletta 39/A		X							x							BONIFICATO
330	Bocciofila "Fortino"	Via Cigna		X							x							BONIFICATO
331	Centro Civico	Via Giovanni da Verazzano 13																DOPPIO - VEDI 145

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	(X) = INTERNI COPERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRIO
332	Centro Socio Terapeutico	Via De Sonnaz 18/A	X		x									NO				
333	Uffici e Servizi	Via Assarotti 2	X								x							chiuso ed inutilizzato
334	Ministero del Lavoro e Prev. Sociale	Via Gioberti 16	X								x							SEGNALATI ERRONEAMENTE
335	Ufficio di Collocamento	Via Gioberti 3	X								x							SEGNALATI ERRONEAMENTE
336	Fondazione "Casalini" (alloggi)	Via Vespucci 25	X								x							SEGNALATI ERRONEAMENTE
337	Alloggi e Negozi	Via Bellezia 14-16	X								x						NO	CEDUTO A TERZI
338	Parcheggio Sotterraneo	P.zza Bodoni	X								x						NO	SEGNALATI ERRONEAMENTE
339	Parcheggio Sotterraneo	Via Roma/P.S.Carlo/P.C.Fel.	X								x						NO	SEGNALATI ERRONEAMENTE
340	Uffici e Servizi	Largo IV Marzo 17	X								x						NO	NON IDENTIFICATI
341	C.S.T.	Via Osoppo 51																DOPPIO - VEDI 202
342	Officine Laboratori	Via Cecchi 19 - 21	X	X							x						I	tettoie rimosse
343	Uffici Polizia Amministrativa	Lungo Dora Colletta 113	X								x							RESTITUITO ALLA PROP.
344	Bagni "Fiochetto"	Via Fiochetto 15	X								x						NO	IN CONCESSIONE
345	Bagni Municipali	Via Vanchiglia/C.so R. Margherit	X								x							BONIFICATO
346	Uffici Circostrizionali	Corso Casale 212	X								x							BONIFICATO
347	C.S.T.	Via La Salle (Provincia) 14	X								x							ALLA PROVINCIA
348	Magazzino suolo Pubblico	Via Varano 2	X								x		x				I	BONIFICATO
349	Circostrizione 7	Corso Vercelli 15	X		x									NO				
350	Mercato Fiori	Via Perugia ang. c.so Verona	X								x		x	SI			I	duto, tubazione in intercaped
351	Fabbricato Industriale (ex Colongo)	Via Buscalioni	X								x							CHIUSO
352	Ex Deposito	Corso Brescia 103	X								x						I	CHIUSO E INUTILIZZATO

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (X) = MOCF < 10 ff/l (S) = SEM < 1 ff/l	Idem (X) = MOCF < 16 ff/l (S) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (X) = MOCF < 20 ff/l (S) = SEM < 2 ff/l	Idem (X) = MOCF > 20 ff/l (S) = SEM > 2 ff/l	(X) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata; RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (X) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
			(X) = INTERNI	(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)														
			1	2														
353	Magazzino Suolo Pubblico	Via Pinerolo 7	X							x								CHIUSO
354	Villa Rey - Campeggio	Strada Val S.Martino Sup. 24	X							x	C	x					NO	concessione, coperture e fiorie
355	Ex C.R.D.C. (scuola "Saint Denis")	Strada Val S.Martino Super. 24	X		x								NO					
356	Alloggio Custode suolo Pubblico	Strada Vecchia Pino ang. Pino Er	X							x		x					I	
357	Fabbricato Industriale ex "Nebiolo"	Via Bologna ang. c.so Novara	X							x		x						in disuso
358	Villa "Borbogliosa"	Strada Pecetto 34	X							x							NO	PARTE IN USO A PRIVATO
359	Villa "Moglia"	Strada Moglia - Chieri	X							x								CHIUSO E INACCESSIBILE
360	Villa "Genero" - Mag. Giardini e Alberate	Strada S. Margherita 109	X							x		x					I	BONIFICATO
361	Bagni Pubblici	Via Morgari 14	X		x								NO					
362	Caserma P.S.	Corso Spezia 26	X							x			SI					Pavimenti
363	Magazzino Economato	Via Taggia 26	X							x							NO	IN USO A PRIVATI
364	Associazione Sportiva	Via Montevideo 41	X							x							D	BONIFICATO
365	C.I.P.P.T.	Corso Unità d'Italia 125	X			I		x										Analisi fatta da Ente Gestore
366	Bagni Pubblici - Centro di Incontro	Via Cherasco 10	X							x								BONIFICATO
367	ex "Chinino" - Sede VV. UU.	Via G. Bruno 148	X			I	x						SI				I	Tubi nell'intercapedine
368	Centro Civico	Corso Corsica 55	X			I	x										I	
369	Edificio	Via Abegg 14	X							x								CEDUTO A TERZI
370	Centro di Incontro	Viale Monti 21	X							X			SI				D	solo pavimenti
371	Scuola Elementare "Antonelli"	Via Vezzolano 20	X/A							x							I	BONIFICATO
372	Ex CEAT	Via Leoncavallo 25	X							x							D	BONIFICATO
373	Curia Maxima	Via Corte d'Appello 16	X			I	x						SI				NO	

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
			(X) = INTERNI		MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
374	Edificio - Centro d'accoglienza stranieri	Via Negarville 30/2	X	X		I+C	x										D	LASTRE NEL SOTTOTETTO
375	Edificio	Via Taggia 7	X	X							x						I	DISMESSO
376	Magazzino	Viale Virgilio 40	X								x		x	NO			I	BONIFICATO
377	Vivaio Regio Parco	Strada Manifattura Tabacchi 32		X		C	x					M					I	Lastre del tetto
378	Casa Custode Parco Pellerina	Corso Regina Margherita 371/21	X	X							x	C					D	Bonificato
379	Campo sosta nomadi dell'Arrivore	Strada dell'Arrivore 44		X							x							BONIFICATO
380	Campo sosta nomadi del Sangone	Corso Unione Sovietica 655		X							x							BONIFICATO
381	Impianto "Germagnano Rugby"	Via Germagnano	X	X							x							DEMOLITO
382	Biblioteca Geisser	Corso Casale 5		X		C	x					B	x				I	Canna fumaria
383	Museo Cavour	Piazza Visconti di Venosta - Sant		X							x						D	IN CONCESSIONE
384	Ex edificio scolastico	Via Frattini 11	X								x						I	BONIFICATO
385	Ex scuola	Via Cimabue 2	X	X							x							inutilizzato
386	Autofficina	Strada delle Ghiacciaie 57		X							x							Demolito
387	Ex C.I.R.	Via Stradella 192	X								x						NO	BONIFICATO
388	Asilo Nido "Verga"	Via Primule 5	X			I	x							SI			I	CT
389	Scuola Elementare	Corso Toscana 88	X/A			I	x							NO	NO		D	
390	Ex Scuola Media "Pola"	Via Luini 195	X								x			NO			D	
391	Scuola Materna	Via Coppino 147	X		x									NO				
392	Scuola Media "Falcone-Borsellino"	Via Gubbio 47	X								X			SI			D	Bonificato
393	Scuola Elementare "Don Murialdo"	Via Casteldelfino 30	X/A								x			NO			D	
394	Scuola Media "Vivaldi"	Via Casteldelfino 24	X			I	x							SI			D	

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)														
395	Scuola Elementare "Perotti"	Via Cimarosa 65/I-Mercadante 6	X/A								x			NO	NO		D	
396	Scuola Media "Chiara"	Via Porta 6	X								x			NO			D	
397	Scuola Elementare "Carlo Levi"	Via Campobasso 11	X/A								x						D	BONIFICATO
398	Scuola Media "Olivetti"	Via Bardassano 5	X								x			NO			D	BONIFICATO
399	Scuola Materna	Via Parenzo 42 (c/so Cincinn. 11	X		x									NO				
400	Scuola Media	Via Magnolie 9	X								x			SI			D	
401	Scuola Media "Nievo"	Via Mentana 14	X								x			NO			D	Bonificato
402	Scuola Media "Matteotti"	C/so Sicilia 40	X								X			NO			D	tipologia analoga alla 398
403	Scuola Materna (prefabbr.)	Via Bertola 56	X			I	§							NO			I	SEM
404	Scuola Elementare	Via Negri 21	X	X							x			NO			D	Bonificato
405	Scuola Elementare	Via Braccini 70	X/A								x			SI	RIM		I	Bonificato
406	Scuola Media	Via Stampini 25	X								x			NO			D	BONIFICATO
407	Scuola Materna	Via Ancona 2/a		X							x						I	BONIFICATO
408	Scuola Elementare	Via Balbo 9/b		X							x			NO			D	BONIFICATO
409	Scuola Materna	Corso Casale 246		X							x						I	Bonifica del tetto in corso
410	Asilo Nido	Via Fontanesi 37		X							x						I	BONIFICATO
411	Scuola Media "Vico"	Via Palma di Cesnola 29		X							x			NO			D	Bonificato
412	Scuola Elementare	Via Acciarini 20	X/A								x						I	BONIFICATO
413	Scuola Elementare "Fattori"	Via Castellino 10	X/A								x			NO	RIM		I	BONIFICATO
414	Scuola Elementare	Via Garessio 24	X		x									NO				
415	Scuola Media "Alberti"	Via Tolmino 40	X			I	x										D	

ESITO ANALISI

ALTRO

Note

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(X) = INTERNI (A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/I (§) = SEM < 1 ff/I	Idem (x) = MOCF < 16 ff/I (§) = SEM < 1,6 ff/I	Idem (x) = MOCF < 20 ff/I (§) = SEM < 2 ff/I	Idem (x) = MOCF > 20 ff/I (§) = SEM > 2 ff/I	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
416	Scuola Elementare "Baricco"	Corso Peschiera 380	X			I	x							SI			D	bonificati pavimenti
417	Laboratorio scolastico	Via Asinari di Bernezzo 19	X	X							x						I	BONIFICATO
418	Asilo Nido	Piazza Fontanesi 6	X								x							BONIFICATO
419	Scuola Materna	Via Leoncavallo 61/2	X								x			NO			I	Bonificato
420	Laboratorio	Via Modena 35		X							x			NO			I	BONIFICATO
421	Bocciofila "S. Salvario"	Corso Sicilia 2		X							x							BONIFICATO
422	Edificio	Via Osasco 80	X	X							x							DEMOLITO
423	Complesso Scolastico E13	Strada Castello di Mirafiori 45 - 5	X/A			I	x							SI	NO		I	Tubi PI
424	Palazzo "Gualino" - Servizi Civici e Tribut	Corso Vittorio Emanuele 8	X								x							Venduto
425	Circolo "Marinai d'Italia"	Viale Marinai d'Italia 5	X	X							x							zione copertura cemento am
426	Palestra "Padovani"	Via Villarfochiardo 18		X							x	M/D		NO			D	Tettoia
427	Piscina "Trecate"	Via Alecsandri 31	X								x						D	
428	Magazzino sequestri e uffici taxi e seque	Strada Druento 49		X							x							CHIUSO ED INUTILIZZATO
429	Impianto Sportivo	Lungo Dora Colletta 177		X							x						D	Bonificata copertura
430	Asilo Nido e Scuola Materna	Via Spoleto 5	X		x													
431	Complesso Scolastico E10	Via Romita 19	X/A			I	x							SI	RIM		I	Base lampioni
432	Scuola Materna	Strada ai Ronchi 27	X								x						I	
433	Scuola Materna	Corso Croce 21	X								x						I	BONIFICATO
434	Sel - succ. "Battisti"	Via Luserna di Torà 12/14	A		x										RIM		I	uno scaldavivande rimosso
435	Sel B. V. di Campagna	Via Cardinal Massaia 111	A		x										NO			
436	Sel "DD. Allievo"	Via Vibò 62	A								x						I	

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)														
437	Sel "DD. Coppino"	Via Colombo 36	A		x										NO			
438	Sel "Casati"	C/so Racconigi 31	X/A	X							x	C		SI	NO		D	Bonificato agosto 2007
439	Sel "Mazzarello"	Via Collino 12	X/A								x			SI	NO		I	BONIFICATO
440	Sel "Vidari"	Via S. Remo 46	A		x										NO			
441	Sel "Chiovini"	Via Baltimora 76	X/A								x			SI	NO		D	Pavimentazione confinata
442	Sel "DD Pellico"	Via Madama Cristina 102	A		x										RIM		I	uno scaldavivande rimosso
443	Sel "DD V. da Feltre"	Via Finalmarina 5	A		x										RIM		I	due scaldavivande rimossi
444	Sel - succ. "Re Umberto"	Via Ventimiglia 128	A		x										NO			
445	Sel "DD Re Umberto"	Via Nizza 395	X/A		x										NO			
446	Sel "DD Mazzini"	Via Tripoli 80 - C/so Orbassano 1	A		x										NO			
447	Sel "DD Parini"	Corso G. Cesare 26	A		x										NO			
448	Sel - succ. "Parato"	Via Aquileia 8	X/A								x			SI	NO			BONIFICATO
449	Sel "DD Dogliotti"	Via Sidoli 10	A		x										NO			
450	Sel - succ. "Dogliotti"	Via Flecchia 8/a	A		x										NO			
451	Sel "DD Rodari"	Via Piacenza 16	A		x										NO			
452	Sel - succ. "Salvemini"	P.tta Jona 4	A	X							x						I	BONIFICATO
453	SMI "Viotti"	C/so Vercelli 147	A		x										RIM		I	uno scaldavivande rimosso
454	Sel "DD Cena"	Strada S. Mauro 32	A		x										NO			
455	Sel - succ. "Abbadia di Stura"	Via Anglesio 17	A		x										NO			
456	Sel - succ. "Abba"	Piazza Abba 13	A		x										NO			
457	Sel "DD Gabelli"	Via Santhià 25	A			I	x								NO		D	

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (X) = MOCF < 10 ffl/ (S) = SEM < 1 ffl/	Idem (X) = MOCF < 16 ffl/ (S) = SEM < 1,6 ffl/	Idem (X) = MOCF < 20 ffl/ (S) = SEM < 2 ffl/	Idem (X) = MOCF > 20 ffl/ (S) = SEM > 2 ffl/	(X) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COBERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (X) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRIO
458	Sel - succ. "Levi"	Via Monte Rosa 165	A			I+C	x					B			NO			Comignoli
459	Sel "DD Frank"	Via Patetta 9	A		x										NO			
460	Sel - succ "Frank"	Via Cavagnolo 25	A		x										NO			
461	Sel - succ. "Franchetti"	Via Randaccio 60	A		x										RIM		I	uno scaldavivande rimosso
462	Sel "DD "Padre Gemelli"	Corso Lombardia 98	A		x										NO			
463	Sel "DD Leopardi"	Via delle Verbene 6	A		x										NO			
464	Sel - succ. "Gianelli"	Viale Mughetti 29/1	X/A			I	x								NO			Rimozione pavimento locale PI
465	Sel "DD Costa"	Via Ambrosini 1	X/A			I+C	x					B		NO	Rim		I	in CT, canne incassate, comi
466	Sel - succ. "M. di Savoia"	Via Thour 2	A		x										NO			
467	Sel - succ. "Fontana"	Via Buniva 19	A		x										NO			
468	Sel - succ. "V. Amedeo"	Strada Mongreno 53	A		x										NO			
469	Sel - "DD Gozzi"	Via Gassino 13	A		x										RIM		I	uno scaldavivande rimosso
470	Sel - succ. "Ambrosini"	Via dei Pioppi 45																DOPPIO - VEDI 210
471	Sel - succ. "Tommaseo"	Via Giulia di Barolo 8	A		x										RIM		I	uno scaldavivande rimosso
472	Sel "De Amicis"	Via Masserano 4	A								x				RIM		I	BONIFICATO
473	Sel "Duca degli Abruzzi"	Via Montevideo 11	X/A			I	x								NO		D	Pavimenti PT e PI
474	Sel "Rignon"	Via Massena 39	A			I	§								NO			Tubazione sottotetto
475	Sel "Salgari"	Via Lusimpiccolo 30	A		x										NO			
476	Sel - succ. "Carducci"	Corso Matteotti 6 bis	A		x										NO			
477	SMI "U. Foscolo"	Via Piazzì 57	A		x										NO			
478	Sel "N. Tommaseo"	Via Mille 15		X							x						D	BONIFICATO

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	(X) = INTERNI COPERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
479	Edificio	Via Ormea 47	X	X							x							BONIFICATO
480	Edificio (ex Uffici Giudiziari)	Via IV Marzo 19	X			I	x										D	
481	Edificio	Via Sostegno 41		X							x	M					D	Bonificata copertura
482	Biblioteca Civica Centrale	Via della Cittadella 5	X			I	x											Confinato
483	Dormitorio	Via Carrera 181		X	x												D	copertura rimossa
484	Scuola Media "Vico"	Via Tunisi 102	X								x			SI			D	Bonificato pavimento
485	Sel "Perotti"	Via Tofane 22	X			I	x							SI			D	Tubi, gurnizione forno
486	Biennale Giovani Artisti (BIG)	Via Maria Vittoria 18	X								x			NO				Edificio restituito
487	Scuola Media "Caduti di Cefalonia"	Via Baltimora 110	X			I	x							NO			D	Parte bonificata
488	Scuola Media "Fontanesi"	Corso Benedetto Croce 17	X			I	x							NO				Colonne porticato ext
489	Asilo Nido "Le Coccinelle"	Corso Sicilia 28	X		x									NO				
490	Fabbricato Circostrizione 5	Via Ponderano 20	X								x			SI				BONIFICATO
491	Istituto Civico "Monti"	Via Assarotti 12	X			I+C	x					B		SI			D	tubazioni
492	Scuola Materna	Via Servais 62	X			I+C	x					D		NO			I	zione vano ascensore e comignoli
493	Scuola Materna Statale "Bovetti"	Via Savigliano 7	X		x									NO				
494	Centro Educativo Speciale	Via Paolo Pio Perazzo 6	X			I	x							NO			I	Tubazione in cucina
495	Asilo Comunale	Via Ventimiglia 112	X			I+C	x					B		NO				comignoli visibile dal sottotetto
496	Asilo Comunale	Via Ventimiglia 199	X		x									NO				
497	Asilo Nido	Via Roveda 35/1	X			I+C	x					D		NO			I	Tubazioni e comignoli
498	Scuola Materna e Asilo Nido	Via Isler 15	X								x			NO				nelli tamponamneto. Rimossi
499	Autorimessa ed Uffici	Via Ponchielli 64	X								x						I	Tubi e comignoli

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
500	Scuola Media "Viotti" (succursale)	Via Scarlatti 13	X			I	x											
501	Istituto "Clotilde di Savoia"	Via Bertolotti 10	X			I	x							NO				
502	Compl. "La Marchesa" - AUDITORIUM	C/so Vercelli 141	X								x			NO				BONIFICATO
503	Edificio "ALMA MATER"	Via Norberto Rosa 13/a																Doppio vd 576
504	Locale ex Mensa presso I.R.V.	Via San Marino 10	X			C	x							NO				Sfiato esterno, non fatto MOC
505	Casa di Ospitalità	Via Ghedini 6	X		x													
506	Istituto "Domenico Cimarosa"	Via Ghedini 2	X			I	x											Tubi sottotetto
507	Bocciofila "Avvenire S.Paolo"	Via Malta 39	X	X							x							BONIFICATO
508	Bocciofila "Graziano"	Via Salgari 8/A		X							x	D						Bonificato
509	Bocciofila Mossetto"	Lungo Dora Agrigento 16		X							x							BONIFICATO
510	Magazzino Verde Pubblico	Via Nino Bixio 56		X							x	M						
511	Magazzino Verde Pubblico	Corso Benedetto Brin 21		X							x	D						
512	Magazzino Verde Pubblico	Strada Comunale di San Vito Re	X								x							Bonificato
513	Centro Civico	Via Monte Ortigara 95	X			I	x										I	Inf Catasto e Biblioteca
514	Ex Istituto Prinotti	Corso Francia 73 (ang. Via Bruin	X								x							Bonificato
515	C.S.T. e Servizi Sociali	Via Spalato 15	X		x													
516	Parco della Tesoriera - Biblioteca "Della	Corso Francia 192	X			I	x											Canna sottotetto
517	Asilo Nido	Corso Taranto 170		X		C	x					M/C						comignoli su copertura piana
518	Scuola Media "Mila"	Via Germonio 12	X		x													
519	Scuola Materna "Villa Genero"	Strada S. Margherita 77	X								x						I	Bonificato
520	Centro di Cultura per l'Arte e l'Espressivita	Via Tollegno 83/Via Tamagno 3	X			I	x										I	Tubi nell'interrato

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COBERTURE (X)														
521	"Associazione Polesani nel mondo"	Corso Francia 275		X		C	x					M						Suddiviso in 3 edifici
522	Centro per Disabili	Via Fiesole 19/4		X							x							apertura inguinata bonificat
523	Scuola Materna e Asilo Nido	Via Assisi 45	X								x							Bonificato
524	Scuola Media "Benedetto Croce"	Corso Novara 26	X								x							
525	Istituto "Buon Riposo"	Via San Marino 30	X		x													
526	Edificio	Via Garibaldi 25	X			I	§											Pavimento, coibente tubi
527	Centro Sociale "Gabrio"	Via Revello 3 e 5		x												x		
528	E15 - VV.UU./Scuola Infanzia Statale/Co	Corso Cincinnato 115/121	X			I	x					M						na fumaria scuola-SEM Biblio
529	Sede VV.UU.	Corso Vercelli 440	X			C	x					M						Comignoli
530	Sede VV.UU.	Via Saluzzo 26	X								x							Bonificato
531	Edificio	Corso Lanza n. 91		X	x													
532	Asilo Nido	Via Poma 2		X		C	x					M					I	Comignoli
533	Scuola Media "D. Alighieri" ex "Schweitze	Via Capelli 66	X			I	x											
534	Scuola Materna	Via Plana 2		X	x												I	Sottotegole copertura
535	Soggiorni Marini Estivi Città di Torino	Via Aurelia n. 446 Loano (SV)	X			I	x											Serbatoi acqua sottotetto
536	Scantinati del Palazzo Uffici	Via Meucci 4	X			I	x											Amianto confinato piani int.
537	Scuola dell'Infanzia Municipale	Via Livorno 14		X		C	x					B						Comignoli
538	Edificio Comunale	Corso Unità d'Italia 89/A		X							x							TETTO BONIFICATO
539	Impianto Sportivo Ass. Calcio Lucento	Corso Lombardia 107		X							x	M						Bonificata copertura
540	Scuola dell'Infanzia Municipale	Via Manin 22		X	x													Copritermosifone
541	Scuola dell'Infanzia Municipale	Piazzeta Jona n. 6		X		C	x					D						Comignoli

ALTRO

Note

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	(X) = INTERNI COPERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ffl/ (§) = SEM < 1 ffl/	Idem (x) = MOCF < 16 ffl/ (§) = SEM < 1,6 ffl/	Idem (x) = MOCF < 20 ffl/ (§) = SEM < 2 ffl/	Idem (x) = MOCF > 20 ffl/ (§) = SEM > 2 ffl/	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata; RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	ALTRO
542	Anagrafe	Piazza Falchera n. 7/8		X		C	x					NV						aina ardesiata tetto con criso
543	Canile sanitario	Via Germagnano n. 11		X		C	X					M						Coperture, tettoie
544	Scuola e Nido d'Infanzia	Via principe Tommaso n. 25		X		C	x					B						Comignoli
545	Nido d'Infanzia Municipale	Via Coppino n. 152		X		C	x					B						Comignoli
546	Nido d'Infanzia Municipale	Via F.lli Garrone 61/80	X	X		I+C	x					B						condotto biancheria/comignol
547	Scuola secondaria succ. "Falcone-Borselli"	Via Destefanis n. 20		X		I+C	x					B						Tubazione aerazioni
548	Bocciofila Nizza	Via Ventimiglia n. 61/A		X							x	C						Bonificato
549	Officine ex O.G.R. - manica lato Carceri	Via Borsellino 17/A	X			I	x											Lastre abbandonate
550	Nido d'Infanzia Municipale	Via Carutti n. 19		X		C	x					D						Comignolo
551	Isolato Santa Cristina	Via Giolitti n. 2 bis	X			I	x											Rivestimento tubi scantinato
552	Nido d'Infanzia Municipale	Via Camino n. 8	X			I	x											Tubazione sottotetto
553	Scuola Media Peyron	Via Valenza n. 71	X								x							Pavimenti, lastre sottotetto
554	Scuola dell'Infanzia Municipale	Via Gioberti n. 33	X			C	x					D						Comignolo
555	Nido d'Infanzia "Koala"	Via G. Ferrari n. 16	X								x							Pavimenti
556	Edificio Comunale	Via Riberi 6	x		x													Interni
557	Scuola Infanzia Municipale	Corso Duca degli Abruzzi 50	X		x													innelli sottofinestra, no amian
558	Scuola Media FERMI	Piazza Giacomini 24	X			I	x					M						Alcuni pavimenti
559	Chiesa Santa Croce	Piazza Carlina		x		C	X											Lastre sottocoppo
560	Edificio Comunale	Via Corte d'Appello n. 10	x								x							
561	Palestra "Cupola de Panis"	Strada di Altessano	x								x							
562	Bocciofila "Parella"	Via Pasteur n. 15 int. 7		x		C	x					M						Copertura e colonne

ESITO ANALISI

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	(X) = INTERNI COPERTURE (X)														
					MMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture	ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l (§) = SEM < 1 ff/l	Idem (x) = MOCF < 16 ff/l (§) = SEM < 1,6 ff/l	Idem (x) = MOCF < 20 ff/l (§) = SEM < 2 ff/l	Idem (x) = MOCF > 20 ff/l (§) = SEM > 2 ff/l	(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.	COPERTURE - Stato di conservazione: (C) cattivo; M (mediocre); (D) discreto; (B) buono	Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)	Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI Monitoraggio 2001	Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata. RIM = attrezzature rimosse	ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture	INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI D = solo doc. informativo I = doc. inform. + incontro collettivo	Note
563	Scuola d'Infanzia Municipale	Via Paroletti 15	x	x		I+C	x					M						Tubi e comignoli
564	Scuola d'Infanzia Municipale	Via Cervino 6		x		C	x					B						Comignoli
565	Ex Dazio Seppia	Corso Moncalieri n. 80	x			I	x											Guarnizione CT
566	Depositi e magazzini comunali	Strada Druento n. 355	x			I	§											Mastice finestre
567	Dopolavoro Lancia	Piazza Robilant 16		x		I+C	x											Coperture + varie interni
568	Istituto Giulio Pastore	Strada di Altessano 45		x							x	M						
569	Officina meccanica	Via Nicomede Bianchi n. 73/c		x							x							ure e mastice vetri - in conce
570	Ex FAR	Via Bologna n. 175/E		x							x							in concessione controsoffitto
571	Carrozeria F.Ili Pitzalis	Via Bologna n. 177/E		x							x	C						in concessione
572	Ex scuola materna	Via Zandonai 24		x							x	C						Tetto e controsoffitto
573	Ex FIRMIT	Via Rossetti n. 34		x							x	C						Coperture
574	Cascina "La Filanda"	Strada del Meisino n. 88/9		x							x							Bonificata
575	Magazzini Basse di Stura	Via Basse di Stura n. 63		x							x	C						Tetto-In concessione
576	Associazione Almaterra	Via alla Chiesa n. 5	x		x													No pavimenti
577	Bocciofila "Omero"	Via G. Reni 213 int. 20		x		C	x					M						
578	Rivendita Auto	Piazza Cirene n. 230		x		C	x											
579	Scuola dell'Infanzia Municipale	Via Forno Canavese n. 5		x												x		Comignoli
580	Edificio Comunale	Strada Castello di Mirafiori n. 290		x							x							In concessione/Comignolo
581	Chiesa San Michele Arcangelo	Piazza Cavour 12	x		x													Pavimenti
582	Edificio Comunale	Corso Massimo d'Azeglio n. 17		x							x							Comignolo, tubo wc Pint
583	Edificio Comunale	Via Valentino n. 18		x							x							Pareti

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
584	Edificio Comunale	Via degli Ulivi n. 25	x	x							x							Pareti
585	Edificio Comunale	Via Pettinati n. 10	x		x													
586	Comando Provinciale VV.F. Torino	C. Regina Margherita nn. 330/33		x		C	x					M						
587	Circoscrizione 3	C. Peschiera n. 193	x		x													
588	Mastio della Cittadella	Corso Galileo Ferraris n. 0	x			I	X											
589	Gruppo Abele	Via Pianezza n. 108		x							x	B/M						
590	Allegro con moto	Via Fontanesi n. 4c	x		x													
591	Associazioni varie	Via Pergolesi n. 116	x		x													
592	Murazzi Po Magazzino Paradiso	Murazzi Po		x							x							Tubi
593	Associazione La Cicogna	Via Antinori n. 3		x							x							Tubi scarico WC
594	Carrozzeria Bologna Autolavaggio	Via Bologna nn. 175/177	x	x	x													
595	Parrocchia San Pio X	Via dei Pioppi n. 15		x							x							
596	Associazione Sfera	Via Fiocchetto n. 15																DOPPIO - vedi n. 344
597	Ex Pellegrino Russo	Via Bologna 185		x							x	C						Coperture e caldaia
598	Ufficio di igiene	Via della Consolata n. 10	x			I	x											TUBAZIONI E MASTICE
599	Ass.ni "DB2 Mondo F e Ass. Sportiva De	Via Monte Sei Busi n. 39	x	x							x							In concessione
600	Piscina Gaidano	Via Modigliani n. 25	x													x		Pluviali
601	Berglas	Via V. Carrera 58/4	x	x							x							Tettoia e controsoffitto
602	Piscina Parri	Via Tiziano	x			I	§											Pannelli cantina
603	Edificio comunale	Strada del Cascinotto 59		x							x							ubi in cantina - in concessione
604	Edificio comunale	Corso Spezia n. 44		x							x							Copertura - vuoto

ALTRO

Note

Per la simbologia adottata, si rimanda alla legenda a pag. 31

ESITO ANALISI

Progr.	Denominazione	Indirizzo	SOSPETTI		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			(A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)	COPERTURE (X)														
605	Edificio comunale	Via Fratelli Garrone		x							x							anna fumaria - in concessione
606	Edificio comunale	Corso Orbassano 444		x							x							ura e controsoffitto - in futuro
607	Edificio comunale	Viale Virgilio 53		x							x							rtura e comignolo - in concessione
608	Edificio comunale	Via Palazzo di Città 22		x							x							anna interrato - in concessione
609	Edificio comunale	Viale Virgilio 105		x							x							ra basso fabbricato - in concessione
610	Edificio comunale	Via Garibaldi 27		x							x							ubi interrato - in concessione
611	Edificio comunale	Via Carlo del Prete 83		x											x			

SOSPETTI

(X) = INTERNI
 (A) - ATTREZZATURE (Scaldavivande, ecc.)

COPERTURE (X)

IMMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO

ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO:
 (I)=solo interni; (C)=solo coperture;
 (I+C) interni + coperture

ANALISI AMBIENTALI (x) = MOCF < 10 ff/l
 (§) = SEM < 1 ff/l

Idem (x) = MOCF < 16 ff/l
 (§) = SEM < 1,6 ff/l

Idem (x) = MOCF < 20 ff/l
 (§) = SEM < 2 ff/l

Idem (x) = MOCF > 20 ff/l
 (§) = SEM > 2 ff/l

(x) = IMMOBILI BONIFICATI, IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.

COPERTURE - Stato di conservazione:
 (C) cattivo; (M) (mediocre); (D) discreto; (B) buono

Presenza amianto in LOCALI SPECIFICI (ct) o manufatti (serbatoi, camini, tubi, ecc.)

Analisi specifica sulle PAVIMENTAZIONI
 Monitoraggio 2001

Presenza di amianto nelle ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.)

NO = Non riscontrata; RIM = attrezzature rimosse

ANALISI IN CORSO (x) = interni; (T) = coperture

INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI
 D = solo doc. informativo
 I = doc. inform. + incontro collettivo

ALTRO

Note

LEGENDA

tipologia	colonna	significato
EDIFICI CON SOSPETTA PRESENZA DI AMIANTO	1	Sospetta presenza di amianto: (X) = negli interni; (A) = solo nelle attrezzature (es. scaldavivande dei refettori scolastici); (X/A) = negli interni e nelle attrezzature
	2	(X) = Sospetta presenza di amianto nelle coperture
ESITO ANALISI	3	IMMOBILI PER I QUALI SI ESCLUDE LA PRESENZA DI AMIANTO
	4	ATTUALE PRESENZA DI AMIANTO: (I)=solo interni; (C)=solo coperture; (I+C) interni + coperture
	5,6,7,8	VALORI DI FIBRE DI AMIANTO RILEVATE NEGLI AMBIENTI INTERNI (x) = Analisi Ambientali in tecnica MOCF (valore limite di legge 20 ff/l) (§) = Analisi Ambientali di approfondimento in tecnica SEM (valore limite di legge 2 ff/l)
	9	IMMOBILI IN CORSO DI BONIFICA, CEDUTI, NON UTILIZZATI, ecc.
	10	PRESENZA DI AMIANTO NELLE COPERTURE E LORO STATO DI CONSERVAZIONE (NO) = copertura priva di amianto (C) = CATTIVO stato di conservazione (M) = MEDIOCRE stato di conservazione (D) = DISCRETO stato di conservazione (B) = BUONO stato di conservazione
	11	PRESENZA LIMITATA DI AMIANTO IN: (ct) : locali specifici (centrale termica, scantinati, ecc.) (x) : manufatti specifici (camini, tubazioni, serbatoio, ecc.)
	12	ANALISI SPECIFICA SULLE PAVIMENTAZIONI NO = presenza di amianto NON riscontrata; SI = presenza di amianto accertata
	13	PRESENZA DI AMIANTO NELLE ATTREZZATURE (banconi per la refezione, ecc.) NO = Non riscontrata; RIM = attrezzature con presenza di amianto già rimosse
	ALTRO	14
15		INFORMAZIONE DEGLI OCCUPANTI (quale risulta dagli atti del S.C.T.) effettuata tramite: (D) = consegna del documento informativo (I) = consegna del documento informativo e un incontro collettivo in sede
16		Note

NOTA 1 - Le righe più scure indicano gli edifici chiusi, bonificati, ceduti a terzi, ecc.

NOTA 2 - Il numero progressivo del Catasto identifica l'edificio e deve essere citato in tutta la corrispondenza

NOTA 3 - La competenza sulle Centrali ed Impianti termici , incluso il loro adeguamento, è trasferita alla AEM (oggi IREN s.p.a.) ai sensi della Deliberazione C.C. 18/04/98 n. 9402240/21 e relativo disciplinare.