



CITTÀ DI TORINO

DIVISIONE SERVIZI TECNICI - COORDINAMENTO  
SERVIZIO EDIFICI COMUNALI GESTIONE TECNICA

PROGETTO CO-CITY - VIA (URBAN INNOVATIVE ACTIONS)  
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA  
FABBRICATO VIA CUMIANA N°16



Gruppo di progettazione  
progettista opere edili: arch. Roberto Bassi  
progettista opere edili: ing. Walter Scava  
progettista strutture: ing. Ermanno Pretto  
progettista impiantistica: ing. Laura Strano  
progettista impianto elettrico: G. Salerno  
coordinatore opere edili: arch. Stefano Mazzeo

Responsabile del Procedimento  
Dirigente Servizio Tecnico  
ing. Eugenio Barbato  
Coord. sic. prog.:  
arch. Massimo Cassella

PROGETTO ESECUTIVO

PIANO REALIZATO  
DISPOSIZIONE APPARECCHI DI  
ILLUMINAZIONE

NOTE-FILE Scale Plot  
1:10

SCALE  
1:100

REV.	MODIFICHE	DATA	DISSEGNATORE	ELABORATO
0		15.11.2018	Perini Pietro LORECCIO	IE04
1				
2				
3				
4				

LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PLAFONIERA A SOSPENSIONE CON CORPO IN ACCIAIO INALZATO IN ACCIAIO BRANCO SORGENTE LUMINOSA LED 2x15W - #165
	PLAFONIERA A SOSPENSIONE CON CORPO IN POLICARBONATO RETTORE IN ACCIAIO SORGENTE LUMINOSA LED 2x15W - #165
	PIRELLONE ORIZZONTALE CORPO IN ALLUMINIO PREDISPOSTO SORGENTE LUMINOSA LED 2x15W # 45
	APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE A PARETE CORPUS ALLUMINIO ESTERNO LINEE DRETTA SORGENTE LUMINOSA LED 2x15W # 46
	APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE A PARETE CORPUS ALLUMINIO ESTERNO LINEE DRETTA SORGENTE LUMINOSA LED 2x15W # 46
	APPARECCHIO PER INSTALLAZIONE DA RICAMBIARE A PARETE CORPO IN ALLUMINIO PREDISPOSTO SORGENTE LUMINOSA LED 2x15W # 47
	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO RETTORE IN ACCIAIO SORGENTE LUMINOSA LED-15W - #165 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SEI AUT. 60° RICAMBIARE SECONDO NOMINALE
	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO RETTORE IN ACCIAIO SORGENTE LUMINOSA LED-15W - #165 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SEI-FERMANENTE AUT. 60° RICAMBIARE SECONDO NOMINALE
	PLAFONIERA CON CORPO IN POLICARBONATO RETTORE IN ACCIAIO SORGENTE LUMINOSA LED-15W - #165 ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA SEI AUT. 60° RICAMBIARE SECONDO NOMINALE

TAVOLA VALIDA SOLO PER L'IMPIANTO ELETTRICO

LATO CORSO PESCHIERA

CORTILE INTERNO

LATO CORSO RACCONIGI

LATO VIA ENVIE

LATO VIA CUMIANA

CORSO RACCONIGI

CORTILE INTERNO  
CENTRO CIVICO-ANAGRAFE

TETTO PIANO - TERRAZZO SU BOX ESISTENTI

LATO VIA CUMIANA

PENDENZA 14 % c/cd